



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Центральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел 624-19-01, факс 624-19-46  
Телефакс 114-833 «ОПЕРОН»  
E-mail info@mchs.gov.ru

по илрл 7812 № 19-А-2-4541

№ № 19875-5-3-4 от 24.10.12

Заместителю Начальника  
регионального центра (по надзорной  
деятельности) – начальнику УНД ЦРЦ  
МЧС России  
полковнику внутренней службы

А.В. Козлову

Окский проезд, 6,  
г. Нижний Новгород, 603950

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в пункте 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила) нет запрета на установку автоматических шлагбаумов при въезде на территории жилых многоквартирных домов и объектов иного назначения. При этом, в случае установки таких технических средств, выполнение требований п. 75 Правил может быть обеспечена разблокировкой, автоматическим и ручным открыванием шлагбаума при возникновении чрезвычайной ситуации.

Заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности  
генерал-майор внутренней службы

А.Н. Гилетич