



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

адрес: ВНИИПО, д. 12, г. Блажища, Московская область, 143903
Телефон: (495) 571-23-33. Факс: (495) 579-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipro@mail.ru; http://www.vniipro.ru

01.04.2011 № 19-401-1588Ф Директору ООО «ЛСО»
С.Г. Светушенко
На № 31 от 01.03.2011

600027, г. Владимир,
ул. Комиссарова, д. 28

В соответствии с письмом Департамента надзорной деятельности МЧС России о Вашем обращении по разъяснению возможности использования расчетов по оценке пожарного риска для существующих зданий сообщаем мнение специалистов института по данному вопросу.

Согласно ч. 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения указанного Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.

Вместе с тем, в случаях, когда дальнейшая эксплуатация здания, сооружения или строения, запроектированного и построенного до вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ, приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара, а так же, согласно ч. 2 статьи 1 Федерального закона № 123-ФЗ, при капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении или изменении функционального назначения существующего объекта защиты, его необходимо привести в соответствие с требованиями указанного Федерального закона.

Применять расчет пожарного риска для исключения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ, не допускается.

Начальник

В.И. Климин