

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-2-45.90

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24292 - 02
ЦЕНА 1-14

				Привязан	
УТВ. №					

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать \bar{X} 1990 года

Заказ № 9423 Тираж 1800 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-2-45.90

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектным институтом
"Гипроагротехпром"
г.Иваново

Утвержден
и введен в действие проектным
институтом "Гипроагротехпром"
приказ № 3 от 09.01.90г

Директор института
Главный инженер проекта

В.В.Баранов
В.И.Глезин

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

					Привязан	
ТАБ. №						

24292-02 2

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Обозначение	Наименование	Стр.
ТХ.СО	Спецификация оборудования	3
ВК.СО	Спецификация оборудования	4
ЭМ.СО	Спецификация оборудования	7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
	<u>Стандартное оборудование</u>								
Б.П.	Машина моечная струйная мониторная передвижная. Подача не менее 1,0 м ³ /ч, давление не менее 100 кгс/см ² (10 ⁷ Па), N = 4,0 кВт, габарит: 540x480x762 (H) мм	СМ-I-IO (OM-536I-03)	шт.	796		52 5I2I 52II		I	I50,0

Инва. №				Привязан	
ЦиЖ.	Лисфер	52-1-2189			
Рук. гр.	Нужбин	21.19			
Гл. спец.	Селиверстов	21.19			
Нач. отд.	Реким	21.19			
ГИП	Глезин	21.19			
Н. контр.	Антонычева	21.19			
				ТШ 816-2-45.90	
				-ТХ.СО	
				Спецификация оборудования	
				Стандия	Лист
				Р	I
				Гипроагротехпром Г. Иваново	

24292-02 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>									
I.	Насос центробежный самовсасывающий, $Q = 8-60 \text{ м}^3/\text{ч}$; $H=21,7 - 4,3 \text{ м}$ с электродвигателем $N = 4 \text{ кВт}$	НКС-3 4A100S2U3	КОМПЛ.	67I		36 3I83 0932		I	150 кг
2.	Фильтр	ВКН-020.00 Гипроагро-техпром г.Иваново	шт.	796				2	62 кг
3.	Отстойник тонкослойный	ВКН-030.00 Гипроагро-техпром г.Иваново	шт.	796				I	115 кг

				Привязан				
Имв. №								
Исполн	Балашова	Ирина	12.12.89			III 816-2-45.90		ВК.СО
Л. спец	Юматов	Феликс	м.в.в.					
Нач. орг	Шляпкин	Владимир	20.12.89					
ГЛП	Лезин	Игорь						
Н. канц	Антонычева	Людмила	11.12.89					
Спецификация оборудования						Студия	Лист	Листов
						Р	I	3
						Гипроагротехпром г. Иваново		

24292-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Бацъя	ВКН-040.00	шт.	796				3	110 кг
		Гипроагро-техпром							
		г.Иваново							
	5. Контейнер	ВКН-050.00	шт.	796				I	115 кг
		Гипроагро-техпром							
		г.Иваново							

Привязан			
Инв. №			

ТШ 816-2-45.90

ВК.СО

Лист
2

24292-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	1. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ 10704-70	I59x3,2		м	006			10	
	2. Трубопровод из чугунных напорных труб								
	по ГОСТ 9583-75	I00	4HP	м	006			9	
	3. Заполнитель (фильтра-эластичный пенополиуретан								
			ТУ 6-05-1688						
	на основе простых полиэфиров								
			-74	кг	I66			75	

Привязан				
Имя. №				

ТП 816-2-45.90

ВК.СО

Лист
3

24292 - 02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Силовое электрооборудование									
Электрооборудование и аппаратура									
I	Щиток осветительный на 2 трехфазные группы с автоматами АБ-2046-10 $I_{рас.}=10А$	ЯОУ-8504 ТУ16-536. 683-81	шт.	796		34 3414 0000		I	
2	Ящик силовой с трехполюсным рубильником и штепсельным разъемом $I_{н}=25А$	ЯВШЗ-25У2 ТУ16-536. 007-72	шт.	796		34 3422 602I		2	
3	Выключатель автоматический в пластмассовом корпусе $I_{рас.}=16А$	АП50Б-3МТ ТУ16-522. 139-76Б	шт.	796		34 2148 0000		I	
4	Счетчик активной энергии 380В, 20А	САЧ-И678	шт.	796		42 2835 001I		I	

				Привязан							
Имя №											
Ведущий	Дыдыкин	Вид	17.10.89	Ш 816-2-45.90 ЭМ.СО							
А.с.пец	Сидоров	Стаж	11.10.89								
Нач.отд	Кутин	Ф.И.О. Нач.отд	11.10.89	Спецификация оборудования							
Г.И.П	Глезин	И.О. Нач.отд	11.10.89								
Н.контр	Антончев	И.О. Нач.отд	11.10.89	<table border="1"> <tr> <td>Стандия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> </table> Гидроагротехпром г.Ирланово		Стандия	Лист	Листов	Р	1	7
Стандия	Лист	Листов									
Р	1	7									

24292-02 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 660В	ГОСТ 6442-80							
5	4x6	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,004	
6	3x4+1x2,5	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,010	
7	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, гибкий								
	3x2,5+1x1,5	КГ	км	008		35 440I 0100		0,010	
		ТУ 16.К73-05--88							

Привязан			
Инв. №			

III 816-2-45.90

ЭМ.СО

Лист
2

24292-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	Электрооборудование и аппаратура								
8	Выключатель автоматический в пластмассовом корпусе Урасц. =I,6A	АП50Б-2МТ ТУ16-522- -139-78Е	шт.	796		34 2148 0000		I	
9	Светильник	НСП11-100- -23У ТУ16-545.340 -8I	шт.	796		34 6111 1131		2	
10	Светильник	НСП03х60/Р54 -01У3	шт.	796		34 6111 0431		I	

Привязан			
Инв. №			

ИИ 816-2-45 90

ЭМ.СО

Лист
3

24292-02 10

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 660В	ГОСТ 16442-80							
II	2x4	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,002	
I2	2x2,5	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,015	
I3	3x2,5	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,003	

Привязки			
Инв. №			

III 816-2-45.90	ЭМ.СО	Лист 4
-----------------	-------	--------

24292-02 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																	
			Наименование	Код																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																	
	<u>Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком</u>																									
	Силовое электрооборудование																									
	Электромонтажные изделия																									
I4	Скоба	K252Y2	шт.	796				50																		
		TU36-I448-82																								
			<table border="1"> <tr><td>Привязан</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Инв. №</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Привязан												Инв. №				<table border="1"> <tr><td>Лист</td></tr> <tr><td>5</td></tr> </table>		Лист	5
Привязан																										
Инв. №																										
Лист																										
5																										

ИИ 816-2-45.90

ЭМ.СО

24292-02 12

Формат А3

ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные изделия								
I7	Выключатель АОI 6,3-002УХЛ3	02, I. I-2I ГОСТ 7397-76Е	шт.	796				3	
I8	Коробка ответвительная	КОР-73 ТУ36-2240- -80Е	шт.	796				5	
I9	Крюк	У625-УХЛ4	шт.	796				2	
20	Кронштейн с вылетом 0,5 м	У-II6У3 ТУ36-2240-80Е	шт.	796				I	

Привязан
Име. №

III 816-2-45.90 31.00

Лист 7

24292-02 (14)