

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-1-4.87

ЗАЩИЩЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ

СТАНЦИЯ

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22521-03

ЦЕНА
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-1-4.87

ЗАЩИЩЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ
СТАНЦИЯ
АЛЬБОМ III
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммундортранс"

Утвержден Штабом ГО СССР
протокол от 24.07.87г. № 26
Введен в действие институтом
"Гипрокоммундортранс"
приказ от 18.08.87г. № 111

Главный инженер института

Главный инженер проекта

В.И.Макаров

А.С.Самитов

г.Москва, 1987 г.

© ГУП ЦПП, 1996

22524-03 2

090 2-1-4.87
Альбом III

П Е Р Е Ч Е Н Ъ
спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Водопровод и канализация	ТХ С0	Гипрокоммундортранс г.Москва
6	Силовое электрооборудование	ЭЛ С0	Гипрокоммундортранс г.Москва
7	Спецификация оборудования	А С01	Гипрокоммундортранс г.Москва
10	Спецификация щитов	А С02	Гипрокоммундортранс г.Москва

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы поставляемые заказчиком									
Силовое электрооборудование									
I. Кабельные изделия									
I.1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией сеч. " 4x10 кв.мм (напряжение 380 В)	ААШВ ^X	м	006				30	
I.2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией сеч. 5x2,5 кв.мм (напряжение 380 В)	АКВВБ ГОСТ 1580-80*	м	006		3563440000		30	
I.3	Труба асбоцементная $\Phi 100$ мм	ГОСТ 1839-80	м	006		5786300000		2,5	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

		Привязан	
Инв. №		ТП 0902-I-4.87	
		ЭЛ СО	
ГПП	Самитов	Инв. №	01.87
Нач. отд.	Хелотов	Инв. №	07.87
Н. контр.	Самитов	Инв. №	07.87
Рук. гр.	Мамренко	Инв. №	07.87
Исполн.	Самохин	Инв. №	07.87
Спецификация оборудования		Стадия	Лист
		Р	1
		Листов 1	
Гипрокоммундортранс г. Москва			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
I. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ									
I	Регулятор - сигнализатор уровня, рабочее давление до I МПа, температура контролируемой среды до 160°C с тремя датчиками. Монтаж вертикальный. Длина датчиков 0,6 м	ЭРСУ-4	шт.	796		42I8740903		I	

Альбом Ш

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Инв. №		
ТН 0902-1-А.87	А СОІ	
ГИИ Самитов <i>Вилл.</i> - 07.87.	Спецификация оборудования	
Нач. отд. Федотов <i>Вилл.</i> - 07.87.		
Н. контр. Самитов <i>Вилл.</i> - 07.87.		
Рук. гр. Антохина <i>Вилл.</i> - 07.87.		
Исполн. Антохина <i>Вилл.</i> - 07.87.		
Стадия	Лист	Листов
2	1	3
Гидрокоммундортранс г. Москва		

АЛБОМ Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
I	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением 7x2,5 мм ²	АКВВГ 7x2,5 ГОСТ I508-78E ^x	м	006		3563440I00		3	
2	Провод с медной жилой с резиновой изоляцией гибкий, с жилами класса II, сечением 1,0 мм ²	ПВЗ ГОСТ 6327-79 ^x	м	006		355II30300		10	

Инд. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

III 0902-I-4.87

A COI

Лист
2

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Коробка соединительная	КС-20 ТУ36.1764- -78	шт.	796				I	
2	Металлорукав	P3-II-X-III-I2 ТУ22-3988-77	м	006				3	

Иув. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приказ

Иув. №

ТП 0902-I-4.87

A COI

Лист
3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ШИТЫ									
I	Щит шкафной малогабаритный глубиной 350 мм. Исполнение П	ЩИМ- I000x600 X350 УХЛ4 УР30	шт.	796		4236200000		I	

Альбом III

Изн. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан				
Изн. №								
				ТИ 0902-I 4.87		A C02		
ГИП	Самитов	Изм.	07.87	Спецификация щитов		Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Федотов	Изм.	07.87			Р	I	I
Н. контр.	Самитов	Изм.	07.87			Гипрокоммундортранс г. Москва		
Рук. гр.	Антохина	Изм.	07.87					
Исполн.	Антохина	Изм.	07.87					