



Серия 32

Единая система
оценки соответствия на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору

Выпуск 3

**АТТЕСТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ
И ЛАБОРАТОРИЙ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ**

Сборник документов

2008

Серия 32
Единая система
оценки соответствия на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору

Выпуск 3

АТТЕСТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ
И ЛАБОРАТОРИЙ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Сборник документов

Москва
НТЦ «Промышленная безопасность»
2008

ББК 30н
А92

Ответственные составители-разработчики:
**К.Б. Пуликовский, Н.Г. Кутьин, Б.А. Красных,
И.В. Лопатин, А.В. Цапенко, А.А. Волобуев**

А92 **Аттестация электролабораторий и лабораторий теплотехнических измерений:**
Сборник документов. Серия 32. Выпуск 3 / Колл. авт. — М.: Научно-технический
центр по безопасности в промышленности, 2008. — 132 с.

ISBN 978-5-9687-0075-9.

В настоящий Сборник вошли документы, определяющие принципы, требования и процедуры, связанные с аттестацией лабораторий в подсистеме безопасности в энергетике, а также перечни областей аттестации электролабораторий (электроиспытательных и электроизмерительных лабораторий) и лабораторий теплотехнических измерений.

В разработке документов принимали участие: А.М. Антонюк, Е.М. Шмырев, А.В. Домбровский, А.Е. Волков, А.С. Евдокимов, В.В. Зажигин, С.И. Белов, В.В. Кухарцев (НТЦ «Энергобезопасность»), О.В. Покровская, Н.Н. Коновалов, В.Е. Желтов, М.И. Белов, В.П. Шевченко, Е.С. Яковлева, Н.Е. Филатова, Н.А. Матвеева (НТЦ «Промышленная безопасность»).

Документы приняты решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, от 09.06.08 № 17-БНС и введены в действие с 10.06.08 г.

ББК 30н

ISBN 978-5-9687-0075-9



© Оформление. Научно-технический центр
по безопасности в промышленности,
2008

СОДЕРЖАНИЕ

Общие требования к аттестации органов оценки соответствия подсистемы безопасности в энергетике (СДА–30).....	4
Положение о Специализированном органе подсистемы безопасности в энергетике (СДА–31).....	28
Положение о Комиссии по аттестации органов оценки соответствия подсистемы безопасности в энергетике (СДА–32).....	41
Требования к экспертам по аттестации подсистемы безопасности в энергетике (СДА–33).....	47
Требования к испытательным лабораториям подсистемы безопасности в энергетике (СДА–34).....	58
Перечень областей аттестации лабораторий теплотехнических измерений.....	88
Перечень областей аттестации электролабораторий.....	101

Принят
Наблюдательным советом,
решение бюро
от 09.06.08 № 17-БНС

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
1	Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбuditели	1.1. Измерения сопротивления изоляции 1.2. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки 1.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 1.4. Измерение сопротивления постоянному току 1.5. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току 1.6. Измерение воздушного зазора 1.7. Определение характеристик генератора (снятие характеристики трехфазного короткого замыкания; снятие характеристики холостого хода) 1.8. Испытание межвитковой изоляции обмотки статора	ПУЭ: 5.2 РД 34.45-51-300-97: п. 3 ГОСТ 10169-77 РД 34.45.309-92 ТИ 34-70-065-87

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 1 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		1.9. Определение характеристик коллекторного возбуждателя	
		1.10. Испытание стали статора	
		1.11. Испытание на нагревание	
		1.12. Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени генератора	
		1.13. Проверка качества дистиллята	
		1.14. Измерение вибрации	
		1.15. Испытание газоохладителей гидравлическим давлением	
		1.16. Проверка плотности водяной системы охлаждения обмотки статора	
		1.17. Проверка газоплотности ротора, статора, газомасляной системы и корпуса генератора в собранном виде	
		1.18. Определение суточной утечки водорода	
		1.19. Контрольный анализ чистоты водорода, поступающего в генератор	
		1.20. Проверка проходимости вентиляционных каналов обмотки ротора турбогенератора	
		1.21. Контрольный анализ содержания водорода и влажности газов в корпусе генераторов	

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 2 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		1.22. Контрольный анализ газа на содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах, в газовом объеме масляного бака и экранированных токопроводах	
		1.23. Проверка расхода масла в сторону водорода в уплотнениях генератора	
		1.24. Опробование генератора уровня масла в гидрозатворе для слива масла из уплотнений в сторону генератора	
		1.25. Гидравлические испытания буферного бака и трубопроводов системы маслоснабжения уплотнений	
		1.26. Проверка работы регуляторов давления масла в схеме маслоснабжения уплотнений	
		1.27. Проверка отпаек лобовых частей обмотки статора	
		1.28. Контрольное измерение напора, создаваемого компрессором у турбогенераторов	
		1.29. Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках	
		1.30. Испытание концевых выводов обмотки статора турбогенератора	

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 3 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		1.31. Контроль состояния изоляции обмотки статора методом измерения интенсивности частичных разрядов 1.32. Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей при решении вопроса о необходимости сушки 1.33. Измерение вибрации подшипников электродвигателя 1.34. Гидравлическое испытание воздухоохладителя 1.35. Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов 1.36. Испытание возбуждателей 1.37. Измерение воздушного зазора между сталью ротора и статора 1.38. Измерение зазоров в подшипниках скольжения	
2	Машины постоянного тока (кроме возбуждателей)	2.1. Измерение сопротивления изоляции 2.2. Оценка состояния изоляции обмоток машин постоянного тока 2.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 2.4. Измерение сопротивления постоянному току 2.5. Измерение воздушных зазоров под полюсами	ПУЭ: 5.3 РД 34.45-51-300-97: п. 4

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 4 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		2.6. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции 2.7. Проверка работы машин на холостом ходу 2.8. Определение пределов регулирования частоты вращения электродвигателей	
3	Электродвигатели переменного тока	3.1. Измерение сопротивления изоляции 3.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3.3. Измерение сопротивления постоянному току (обмотки статора и ротора, реостаты и пускорегулирующие резисторы) 3.4. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом 3.5. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой 3.6. Измерение вибрации и зазоров (между ротором и статором, в подшипниках, осевой разбег ротора)	ПУЭ: 5.3, 5.4, 5.5 РД 34.45-51-300-97: р. 5
4	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы	4.1. Определение условий включения трансформаторов 4.2. Хроматографический анализ газов, растворенных в масле 4.3. Оценка влажности твердой изоляции	РД 34.45-51-300-97: р. 6, 25 РД 153-34.0-46.302-00 РД 34.43.107-95 РД 34.43.105-89 РД 34.70.653-83 РД 34.20.501-95

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 5 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		4.4. Измерение сопротивления изоляции	РДИ 34-38-058-91 РД 34.46.303-98
		4.5. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колес относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода	ГОСТ 2517-85 ГОСТ 6581-75 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84 ГОСТ 6370-83 ГОСТ 17216-2001 ГОСТ 6307-75
		4.6. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь $\operatorname{tg} \delta$ изоляции обмоток	ГОСТ 20287-91 ГОСТ 981-75 ГОСТ 19121-73 ГОСТ 12.2.007.2-75
		4.7. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток	
		4.8. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц	
		4.9. Измерение сопротивления обмоток постоянному току	
		4.10. Проверка коэффициента трансформации	
		4.11. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов	
		4.12. Измерение потерь холостого хода	
		4.13. Измерение сопротивления короткого замыкания Z_k трансформатора	

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 6 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		4.14. Оценка состояния переключающих устройств 4.15. Проверка и испытания газового реле, реле давления и струйного реле 4.16. Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение 4.17. Испытание вводов 4.18. Испытание встроенных трансформаторов тока 4.19. Испытание бака на плотность 4.20. Проверка устройств охлаждения 4.21. Проверка предохранительных устройств 4.22. Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха 4.23. Испытание трансформаторного масла	
5	Трансформаторы тока	5.1. Измерение сопротивления изоляции 5.2. Измерение $\operatorname{tg} \delta$ изоляции 5.3. Испытание повышенным напряжением 5.4. Снятие характеристик намагничивания 5.5. Измерение коэффициента трансформации	РД 34.45-51-300-97: р. 7, 25 РД 34.43.107-95 РД 34.43.105-89 РД 34.70.653-83 РД 34.20.501-95 ГОСТ 2517-85 ГОСТ 6581-75 ГОСТ 5985-79

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 7 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		5.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току	ГОСТ 6356–75 ГОСТ 7822–75
		5.7. Испытания трансформаторного масла	ГОСТ 1547–84 ГОСТ 6370–83
		5.8. Испытания встроенных трансформаторов тока	ГОСТ 17216–2001 ГОСТ 6307–75
		5.9. Контроль изоляции под рабочим напряжением	ГОСТ 20287–91 ГОСТ 981–75
		5.10. Измерение нагрузки трансформатора тока	ГОСТ 19121–73
6	Трансформаторы напряжения (электромагнитные и емкостные)	6.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток	РД 34.45-51-300-97: р. 8, 25, приложение 3
		6.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц	РД 34.43.107-95 РД 34.43.105-89
		6.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току	РД 34.70.653-83 РД 34.20.501-95
		6.4. Испытание трансформаторного масла	ГОСТ 2517-85 ГОСТ 6581-75
		6.5. Испытания конденсаторов делителей напряжения	ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 7822-75
		6.6. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства	ГОСТ 1547-84 ГОСТ 6370-83
		6.7. Измерение тока и потерь холостого хода	ГОСТ 17216-2001 ГОСТ 6307-75
		6.8. Измерение нагрузки трансформатора напряжения	ГОСТ 20287-91 ГОСТ 981-75 ГОСТ 19121-73

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 8 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
7	Выключатели (масляные, электромагнитные, воздушные)	7.1. Измерение сопротивления изоляции	РД 34.45-51-300-97: р. 9, 20, 23, 25, 26.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 12.5, 12.6, 12.7, 12.10, приложение 3 РД 34.43.107-95 РД 34.43.105-89 РД 34.70.653-83 РД 34.20.501-95 ГОСТ 2517-85 ГОСТ 6581-75 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84 ГОСТ 6370-83 ГОСТ 17216-2001 ГОСТ 6307-75 ГОСТ 20287-91 ГОСТ 981-75 ГОСТ 19121-73
		7.2. Испытания вводов	
		7.3. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц	
		7.4. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей на 35 кВ	
		7.5. Измерение сопротивления постоянному току	
		7.6. Измерение скоростных и временных характеристик выключателей	
		7.7. Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей	
		7.8. Испытание выключателей многократными опробованиями	
		7.9. Испытания трансформаторного масла	
		7.10. Испытания конденсаторов делителей напряжения	
		7.11. Измерение хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателей	
		7.12. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и выключателей	

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 9 из 29
---	---	--------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		7.13. Проверка действия механизма свободного расцепления 7.14. Испытания встроенных трансформаторов тока 7.15. Проверка характеристик выключателей 7.16. Проверка регулировочных и установочных характеристик	
8	Выключатели нагрузки (электромагнитные, элегазовые, вакуумные)	8.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления 8.2. Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц 8.3. Измерение сопротивления постоянному току 8.4. Определение степени износа дугогасящих вкладышей 8.5. Определение степени обгорания контактов 8.6. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении на выводах электромагнитов 8.7. Испытание выключателей нагрузки многократными опробованиями 8.8. Проверка действия механизма свободного расцепления	РД 34.45-51-300-97: р. 11, 12.1, 12.2.1, 12.3, 12.4, 12.7, 12.11, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, табл. 6.1, табл. 26.1, приложение 3

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 10 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
9	Разъединители, отделители и короткозамыкатели	9.1. Измерение сопротивления изоляции проводов и тяг, выполненных из органических материалов 9.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц 9.3. Измерение сопротивления постоянному току 9.4. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя 9.5. Определение временных характеристик 9.6. Измерение контактных давлений в разъемных контактах 9.7. Проверка работы механической блокировки	РД 34.45-51-300—97: р. 14, 17, 26.1, 26.2, приложение 3
10	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установок	10.1. Измерение сопротивления изоляции 10.2. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц 10.3. Измерение сопротивления постоянному току 10.4. Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные 10.5. Контроль сборных шин 10.6. Механические испытания	РД 34.45-51-300—97: р. 14, 15, 26.2, табл. 9.1

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 11 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
11	Комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше	11.1. Измерение сопротивления изоляции 11.2. Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением промышленной частоты 11.3. Проверка отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах генераторного напряжения 11.4. Проверка качества выполнения соединений шин и экранов 11.5. Проверка устройств искусственной вентиляции токопровода 11.6. Контрольный анализ газа на содержание водорода из токопровода	РД 34.45-51-300-97: р. 16
12	Сборные и соединительные шины	12.1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов 12.2. Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц 12.3. Проверка состояния вводов и проходных изоляторов 12.4. Контроль контактных соединений	РД 34.45-51-300-97: р. 17, 23, 31, табл. 6.1, приложение 3
13	Токоограничивающие сухие реакторы	13.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления 13.2. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением промышленной частоты	РД 34.45-51-300-97: р. 18, табл. 6.1

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 12 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
14	Электрофильтры	14.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания 14.2. Испытание изоляции цепей 380 (220) В агрегата питания 14.3. Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого напряжения 14.4. Испытание изоляции кабеля высокого напряжения и концевых кабельных муфт 14.5. Испытание трансформаторного масла 14.6. Проверка исправности заземления элементов оборудования 14.7. Проверка сопротивления заземляющих устройств 14.8. Снятие вольтамперных характеристик	РД 34.45-51-300-97: р. 19 ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84
15	Конденсаторы	15.1. Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 15.2. Проверка состояния конденсатора 15.3. Измерение емкости 15.4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь 15.5. Испытание повышенным напряжением 15.6. Испытание батарей конденсаторов	ПУЭ: 5.6 РД 34.45-51-300-97: р. 20, приложение 3

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 13 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
16	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений	16.1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения 16.2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении 16.3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений 16.4. Проверка элементов, входящих в комплект приспособлений для измерения тока проводимости ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением 16.5. Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников 16.6. Проверка герметичности разрядников	РД 34.45-51-300-97: р. 21, табл. 21.4, приложение 3
17	Вводы и проходные изоляторы	17.1. Измерение сопротивления изоляции 17.2. Измерение $\tan \delta$ и емкости изоляции 17.3. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц 17.4. Контроль изоляции под рабочим напряжением 17.5. Испытание избыточным давлением 17.6. Испытание масла из вводов 17.7. Проверка манометра	РД 34.45-51-300-97: р. 23, 25, приложение 3 РД 34.43.107-95 РД 34.43.105-89 РД 34.70.653-83 РД 34.20.501-95 РД 153-34.0-46.302-00 ГОСТ 2517-85 ГОСТ 6581-75 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84 ГОСТ 6370-83

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 14 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
			ГОСТ 17216–2001 ГОСТ 6307–75 ГОСТ 20287–91 ГОСТ 981–75 ГОСТ 19121–73
18	Предохранители, предохранители-разъединители на напряжение выше 1000 В	18.1. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 18.2. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя 18.3. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя 18.4. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-разъединителя 18.5. Проверка работы предохранителя-разъединителя 18.6. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя	РД 34.45-51-300–97: р. 24, приложение 3
19	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В	19.1. Измерение сопротивления изоляции 19.2. Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц 19.3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов	РД 34.45-51-300–97: р. 26

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 15 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		19.4. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока 19.5. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей	
20	Аккумуляторные батареи	20.1. Проверка емкости аккумуляторной батареи 20.2. Проверка напряжения аккумуляторной батареи при толчковых токах 20.3. Измерение напряжения каждого элемента батареи 20.4. Измерение сопротивления изоляции батареи 20.5. Проверка плотности электролита 20.6. Химический анализ электролита 20.7. Измерение высоты осадка (шлама) в элементах	ПУЭ: 4.4 РД 34.45-51-300-97: р. 27 ГОСТ 667-73 ГОСТ 6709-72
21	Заземляющие устройства	21.1. Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле 21.2. Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и линий электропередачи 21.3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения)	ПУЭ: 1.7 РД 34.45-51-300-97: р. 28 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 12.1.030-81

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 16 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		21.4. Проверка напряжения на заземляющем устройстве распределительного устройства электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю 21.5. Испытание цепи «фаза—ноль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали 21.6. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства 21.7. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством 21.8. Проверка пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ	
22	Силовые кабельные линии	22.1. Измерение сопротивления изоляции 22.2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением 22.3. Определение сопротивления жил кабеля 22.4. Определение электрической рабочей емкости кабелей 22.5. Проверка заземляющего устройства	ПУЭ: 2.2, 2.3 РД 34.45-51-300-97: р. 29 ГОСТ 6581-75

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 17 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		22.6. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) кабелей на напряжение 110 кВ и выше повышенным выпрямленным напряжением 22.7. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц 22.8. Определение целостности жил кабелей и фазировки кабельных линий 22.9. Контроль степени осушения вертикальных участков 22.10. Измерение токораспределения по одножильным кабелям 22.11. Проверка антикоррозионных защит 22.12. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости 22.13. Определение объема нерастворенного газа (пропиточное испытание) 22.14. Испытание на содержание отдельных растворенных газов	
23	Воздушные линии электропередачи	23.1. Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений 23.2. Контроль расположения фундаментов опор, заделки оснований опор в грунте, состояния фундаментов 23.3. Контроль положения опор	ПУЭ: 2.4, 2.5 РД 34.45-51-300-97: р. 22, 30

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 18 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		23.4. Контроль состояния опор 23.5. Контроль проводов, грозозащитных тросов 23.6. Контроль изоляторов и изолирующих подвесок (измерение сопротивления изоляторов, распределения напряжения по изоляторам, проверка заземляющего устройства) 23.7. Контроль линейной арматуры 23.8. Проверка заземляющего устройства 23.9. Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков	
24	Контактное соединение проводов, грозозащитных тросов, сборных и соединительных шин	24.1. Измерение переходных сопротивлений 24.2. Контроль спрессованных контактных соединений 24.3. Контроль контактных соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов 24.4. Контроль болтовых контактных соединений 24.5. Контроль сварных контактных соединений	
25	Электрооборудование систем возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов	25.1. Измерение сопротивления изоляции 25.2. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты	ПУЭ: 5.2 РД 34.45-51-300-97: р. 32

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 19 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		25.3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов и электрических машин в системах возбуждения	
		25.4. Определение характеристик вспомогательного оборудования	
		25.5. Контроль систем возбуждения	
		25.6. Проверка трансформаторов (выпрямительных, последовательных, собственных нужд, начального возбуждения, измерительных трансформаторов напряжения и тока)	
		25.7. Определение характеристик индукторного генератора совместно с выпрямительной установкой в системах ВЧ возбуждения при отключенной обмотке последовательного возбуждения	
		25.8. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах ВЧ возбуждения	
		25.9. Проверка элементов обращенного синхронного генератора, вращающегося преобразователя в системе БСВ	
		25.10. Определение характеристик обращенного генератора и вращающегося выпрямителя в режимах трехфазного короткого замыкания генератора (блока), проверка точности измерения тока ротора	

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 20 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		25.11. Проверка тиристорных преобразователей систем СТС, СТН, БСВ 25.12. Проверка выпрямительной диодной установки в системе ВЧ возбуждения при работе генератора в номинальном режиме с номинальным током ротора 25.13. Проверка коммутационной аппаратуры, силовых резисторов, аппаратуры собственных нужд систем возбуждения 25.14. Измерение температуры силовых тиристоров, диодов, предохранителей, шин и других элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены	
26	Релейная защита и автоматика		ПУЭ: 3.1, 3.2, 3.3
27	Средства контроля, измерений и учета		ПУЭ: 1.5, 1.6, 1.8
28	Качество электрической энергии	28.1. Контроль показателей качества электрической энергии: 28.1.1. Установившееся отклонение напряжения 28.1.2. Размах изменения напряжения	ГОСТ 13109–97

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 21 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		28.1.3. Доза фликера	
		28.1.4. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения	
		28.1.5. Коэффициент n -й гармонической составляющей напряжения	
		28.1.6. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	
		28.1.7. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	
		28.1.8. Отклонение частоты	
		28.1.9. Длительность провала напряжения	
		28.1.10. Импульсное напряжение	
		28.1.11. Коэффициент временного перенапряжения	
		28.2. Контроль вспомогательных параметров электрической энергии:	
		28.2.1. Частота повторения изменений напряжения	
		28.2.2. Интервал между изменениями напряжения	
		28.2.3. Глубина провала напряжения	
		28.2.4. Частота появления провалов напряжения	
		28.2.5. Длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды	
Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 22 из 29	

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		28.2.6. Длительность временного перенапряжения 28.3. Контроль дополнительных параметров электрической энергии: 28.3.1. Ток нагрузки 28.3.2. Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока 28.3.3. Коэффициент <i>n</i> -й гармонической составляющей тока 28.3.4. Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности 28.3.5. Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности	
29	Электроустановки зданий и сооружений		ПУЭ: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
29.1	Электроустановка здания в целом	29.1.1. Проверка соответствия законченной монтажом электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проектной и нормативной документации	ПУЭ: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ГОСТ Р 50571.1–93 ГОСТ Р 50571.27 ГОСТ Р 51732–01 ГОСТ Р 51628–00 ГОСТ Р 51326–99 ГОСТ Р 51327–99 ГОСТ Р 50030.2–99 ГОСТ Р 50345–99 ГОСТ 7746–01 СНиП 3.05.06–85 СО 153-34.21.122 СП 31-110–2003

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 23 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
		29.1.2. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в помещениях здания: в местах, расположенных в непосредственной близости от шин (кабелей) питания ~220(380) В, 50 Гц; помещениях трансформаторных подстанций, электрощитовых и рядом находящихся помещениях; местах эксплуатации персональных компьютеров; точках подключения оборудования к сети электропитания ~220 (380) В, 50 Гц	ГОСТ Р 1318.20–99, п. 8.1, 9.1, 9.2 ГОСТ Р 51318.11–99, пп. 7–9 ГОСТ Р 50648–94, п. 5.2 ГОСТ Р 51317.4.3–99, п. 5 ГОСТ Р 51317.4.6–99, п. 5 ГОСТ 12.1.002–84 ГОСТ 12.1.045–84 СанПиН 2.2.4.1191–03, пп. 3.4–3.6 СП 2.2.2.1327–03, п. 9
29.2	Распределительные устройства напряжением до 1000 В: вводные (ВУ) и вводно-распределительные устройства (ВРУ); г л а в н ы е (ГРЩ) и вторичные распределительные щиты;	29.2.1. Измерение сопротивления изоляции 29.2.2. Проверка работоспособности	ПУЭ (пп. 1.8.11, 1.8.37.1) ГОСТ Р 50571.16–99 (п. 612.3) ГОСТ Р 51321.1–99 ГОСТ Р 51732–01 ГОСТ Р 51628–00 ГОСТ Р 50571.3–94 ГОСТ Р 50571.5–94 ГОСТ Р 50571.6–94 ГОСТ Р 50571.7–94 ГОСТ Р 50571.8–94 ГОСТ Р 50571.9–94 ГОСТ Р 50571.16–99, гл. 61

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 24 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
	<p>групповые, этажные и квартирные щиты и щитки; отходящие питающие линии; щиты и щитки для питания: рекламного и наружного освещения, противопожарных устройств, систем диспетчеризации и др.</p>	<p>29.2.3. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в местах расположения ВУ, ВРУ, ГРЩ и питающих линий</p>	<p>ГОСТ Р 50648–94, п. 5.2 ГОСТ Р 1318.20–99, пп. 8.1, 9.1, 9.2 ГОСТ Р 51318.11–99, пп. 7–9 ГОСТ Р 51317.4.6–99, п. 5 СанПиН 2.2.4.1191–03</p>
29.3	<p>Аппараты защиты (защита электрических сетей напряжением до 1 кВ)</p>	<p>29.3.1. Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S) и непрерывности защитного проводника (РЕ). 29.3.2. Измерение тока короткого замыкания. 29.3.3. Измерение полного сопротивления петли «фаза–нуль». 29.3.4. Измерение времени отключения</p>	<p>ГОСТ Р 50571.16–99, п. 612.6, приложение Е612.2 ГОСТ Р 50571.5–94 ГОСТ Р 50571.6–94 ГОСТ Р 50571.8–94 ГОСТ Р 50571.9–94 ПУЭ: пп. 1.7.79, 1.8.37.3, 1.8.37.4</p>

<p>Аттестация органов оценки соответствия в энергетике</p>	<p>Перечень областей аттестации электролабораторий</p>	<p>Стр. 25 из 29</p>
--	--	----------------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
29.4	Автоматические выключатели	29.4.1. Измерение тока и времени срабатывания расцепителей перегрузки и короткого замыкания	ПУЭ: п. 1.8.37.3 ГОСТ Р 50345–99 ГОСТ Р 50030.2–99 ГОСТ Р 50571.5–94 ГОСТ Р 50571.9–94
29.5	Автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО)	29.5.1. Проверка срабатывания и несрабатывания расцепителей при дифференциальном отключающем токе	ГОСТ Р 51326–99 ГОСТ Р 51327–99
29.6	Устройства автоматического включения резервного питания	29.6.1. Проверка работоспособности путем поочередного отключения вводов	ПУЭ: 3.3 ГОСТ Р 50571.7–94 ГОСТ Р 50571.16–99
29.7	Кабельные линии внутри здания	29.7.1. Измерение сопротивления изоляции. 29.7.2. Проверка заземляющего устройства. 29.7.3. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц	ПУЭ: 1.8, 2.3, 7.1 ПТЭ: приложение 3 ГОСТ Р 50648–94 ГОСТ Р 50571.16–99 СанПиН 2.2.4.1191–03 РД 34.45-51-300–97, разд. 29
29.8	Электропроводки силовые и осветительные (питающие, распределенные)	29.8.1. Измерение сопротивления изоляции. 29.8.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц	ПУЭ: 1.1, 1.7, 1.8, 2.1, 7.1, 7.2 ПТЭ: приложение 3 ГОСТ Р 50648–94 ГОСТ Р 51317.4.6–99 ГОСТ Р 50571.3–94

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 26 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
	тельные и групповые сети)		ГОСТ Р 50571.3–94 ГОСТ Р 50571.11–94 ГОСТ Р 50571.12–94 ГОСТ Р 50571.15–94 ГОСТ Р 50571.16–99 СанПиН 2.2.4.1191–03
29.9	Вторичные цепи	29.9.1. Измерение сопротивления изоляции. 29.9.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц	ПУЭ: 1.8, 3.3, 3.4 ПТЭ: приложение 3 ГОСТ Р 50571.7–94
29.10	Измерительные и понижающие трансформаторы	29.10.1. Измерение сопротивления изоляции	
29.11	Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны	29.11.1. Измерение сопротивления изоляции. 29.11.2. Проверка качества крепления. 29.11.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров	ПУЭ: 1.7, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2 ПТЭ: приложение 3 ГОСТ Р 50571.11–94 ГОСТ Р 50571.12–94
29.12	Электроустановочные изделия	29.12.1. Проверка качества крепления	ПУЭ: 6.6, 7.1, 7.2 ПТЭ: приложение 3 ГОСТ Р 50571.11–94 ГОСТ Р 50571.12–94 ГОСТ 7396–89

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 27 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
29.13	Наружное освещение	29.13.1. Измерение сопротивления изоляции. 29.13.2. Проверка качества крепления. 29.13.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров	ПУЭ: 1.1, 1.2, 6.1, 6.3 ПТЭ: приложение 3
29.14	Рекламное освещение	29.14.1. Измерение сопротивления изоляции. 29.14.2. Проверка качества крепления. 29.14.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров	ПУЭ: 1.1, 1.2, 6.1, 6.4 ПТЭ: приложение 3
29.15	Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов	29.15.1. Измерения сопротивления заземляющих устройств. 29.15.2. Испытание цепи «фаза—ноль». 29.15.3. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства	ПУЭ: 1.7, 1.8 ГОСТ 12.1.030–81
29.16	Системы молниезащиты	29.16.1. Визуальный контроль. 29.16.2. Проверка наличия цепи между элементами молниезащиты	ПУЭ: 1.7, 1.8 РД 34.21.122–87
29.17	Контактные соединения: опрессованные контактные соединения; контактные соединения,	29.17.1. Визуальный и измерительный контроль. 29.17.2. Проверка затяжки болтовых контактных соединений (плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов)	РД 34.45-51.300–97, разд. 31 ГОСТ 25034–85 (СТ СЭВ 2188–80) ГОСТ Р МЭК 61210–99 ГОСТ Р 50030.7.1–2000 (МЭК 60947-7-1–89)

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 28 из 29
---	---	---------------

№ п/п	Объект (техническое устройство)	Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Документы, устанавливающие требования и методы испытаний
	выполненные с применением овальных соединительных зажимов; болтовые контактные соединения; аппаратные зажимы; сварные контактные соединения	29.17.3. Измерение переходных сопротивлений	ГОСТ Р 51701–2000 (МЭК 61545–96) ГОСТ Р 50043.4–2000 (МЭК 60998-2-3–91) ГОСТ Р 50043.3–2000 (МЭК 60998-2-2–91) ГОСТ Р 51686.2–2000 (МЭК 60999-2–95) ГОСТ 6815–79 ГОСТ 10434–82 ГОСТ 17441–84 ГОСТ 21130–75 (СТ СЭВ 2308–80)

Аттестация органов оценки соответствия в энергетике	Перечень областей аттестации электролабораторий	Стр. 29 из 29
---	---	---------------

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по тел./факсам:
(495) 984-23-56, 984-23-57, 984-23-58, 984-23-59
E-mail: ornd@safety.ru

Подписано в печать 22.09.2008. Формат 60×84 1/16.
Гарнитура Times. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 8,25 печ. л.
Заказ № 831.
Тираж 1000 экз.

Научно-технический центр
по безопасности в промышленности
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21

Отпечатано в типографии ООО «БЭСТ-принт»
105023, Москва, ул. Электrozаводская, д. 21