



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА МИНПРИРОДЫ РФ

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРУ
ПРИ СЖИГАНИИ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
НА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

Санкт-Петербург
1997

 БИБЛИОТЕКА
ИНТЕГРАПА



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА МИНПРИРОДЫ РФ

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО
ГАЗА НА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

Санкт-Петербург
1997

Сведения о документе

РАЗРАБОТАН: Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха.

ВНЕСЕН: Департаментом государственного экологического контроля Минприроды РФ

УТВЕРЖДЕН: Приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.98 г.

ВКЛЮЧЕН: в «Перечень методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу

ВВЕДЕН: в действие с 01.01.98 г для практического применения при учете и нормировании выбросов в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках.

Настоящий документ не может быть тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного разрешения разработчика.

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Введение..... | 4 |
| 2. Ссылки на нормативные документы..... | 4 |
| 3. Основные понятия и определения. | 4 |
| 4. Исходные данные..... | 5 |
| 5. Оценка производительности факельной установки..... | 6 |
| 6. Расчет мощности выбросов вредных веществ в атмосферу..... | 8 |
| 7. Расчет максимальных и валовых выбросов вредных веществ | 10 |
| 8. Расчет параметров факельной установки как потенциального источника загрязнения атмосферы..... | 11 |
| Приложение А..... | 13 |
| Приложение А1..... | 14 |
| Приложение А2..... | 16 |
| Приложение Б..... | 18 |
| Приложение Б1..... | 20 |
| Приложение Б2..... | 20 |
| Приложение В..... | 22 |
| Приложение В1..... | 23 |
| Приложение В2..... | 23 |
| Приложение Г..... | 25 |
| Приложение Г1..... | 26 |
| Приложение Д..... | 29 |
| Приложение Е..... | 30 |
| Приложение Е1..... | 31 |
| Приложение Ж..... | 32 |
| Приложение Ж1..... | 33 |
| Приложение З..... | 36 |
| Приложение З.1..... | 36 |
| Приложение И..... | 37 |
| Список литературы..... | 38 |
| Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, спб, нии атмосфера, 2002 г. (извлечение)..... | 39 |
| Программное обеспечение природоохранной деятельности..... | 41 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий документ:

- разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» с целью получения данных о выбросах загрязняющих веществ при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках;
- устанавливает методику расчета параметров выбросов загрязняющих веществ от факельных установок разного типа;
- распространяется на факельные установки, эксплуатируемые в соответствии с действующими проектными нормами;

1.2. Разработчики документа: канд. физ.-мат. наук Миляев В.Б., канд. геогр. наук Буренин Н.С., канд. физ.-мат. наук Елисеев В.С. канд. физ.-мат. наук Зив А.Д., канд. техн. наук Гизитдинова М.Р., канд. техн. наук Турбин А.С.

2. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

2.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем, утвержденные Госгортехнадзором России от 21.04.92.

2.2. ГОСТ 17.2.1.07-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и определения.

2.3. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

3.1. Факельная установка - устройство для сжигания в атмосфере, непригодного для использования в народном хозяйстве, попутного нефтяного газа (ПНГ); является единственным источником загрязнения атмосферы.

3.1.1. Высотная факельная установка - установка в которой подача ПНГ под давлением в зону горения производится по вертикальному факельному стволу (трубе), высотой 4м и более.

3.1.2. Горизонтальная факельная установка - открытый амбар с подачей попутного нефтяного газа под давлением в зону горения по горизонтальному факельному стволу (трубе); конструкция амбара обеспечивает выход горящего факела в атмосферу под углом 45°.

3.2. Продукты сгорания попутного нефтяного газа, покидающие факельную установку, а также несгоревшие компоненты, являются потенциальным источником загрязнения окружающей атмосферы вредными веществами.

Качественная и количественная характеристики выбросов вредных веществ определяется типом и параметрами факельной установки и составом сжигаемого ПНГ.

3.3. Конструкции высотных и горизонтальных факельных установок обеспечивают беспламенное горение попутного нефтяного газа при выполнении установленного «Правилами устройства и безопасной эксплуатации факельных систем», утв. Госгортехнадзором РФ от 21.04.92 следующего условия: скорость истечения сжигаемого газа должна превышать 0.2 от скорости распространения звука в газе.

3.4. Для оценки максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, источником которых являются факельные установки, настоящая методика предусматривает выполнение расчетов следующих параметров:

- мощности выброса вредных веществ;
- расхода выбрасываемой в атмосферу газовой смеси;
- высоты источника выброса над уровнем земли;
- средней скорости поступления в атмосферу газовой смеси;
- температуры выбрасываемой в атмосферу газовой смеси.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Проектные характеристики факельной установки

d_0 - диаметр выходного сопла, м;

h_a - высота факельной трубы (для высотных факельных установок), м;

h_r - расстояние от выходного сопла до уровня земли (для горизонтальных факельных установок), м;

($h_r > 0$ для труб, проложенных выше уровня земли и $h_r < 0$ в противном случае);

l_a - расстояние от выходного сопла до противоположной стены амбара (для горизонтальных факельных установок), м.

4.2. Измеряемые характеристики

4.2.1. Объемный расход W_v (м³/с) сжигаемого на факельной установке ПНГ;

4.2.2. Скорость истечения ПНГ U , м/с.

4.2.3. Состав сжигаемого ПНГ V_i (% об):

- метан CH_4 ;
- этан C_2H_6 ;
- пропан C_3H_8 ;
- бутан C_4H_{10} ;
- пентан C_5H_{12} ;
- гексан C_6H_{14} ;
- гептан C_7H_{16} ;
- азот N_2 ;
- диоксид углерода CO_2 ;
- сероводород H_2S (и/или меркаптаны).

5. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

5.1. Объемный расход W_v (м³/с) и скорость истечения U (м/с), сжигаемого на факельной установке попутного нефтяного газа измеряется экспериментально, либо, при отсутствии прямых измерений, W_v рассчитывается по формуле:

$$W_v = 0.785 \cdot U \cdot d_0^2 \quad (5.1.1)$$

где U - скорость истечения ПНГ из выходного сопла факельной установки, м/с (по результатам измерений); d_0 - диаметр выходного сопла, м (по проектным данным факельной установки).

При отсутствии прямых измерений скорость истечения U принимается в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации факельных систем» 1992 г. равной при постоянных сбросах:

$$U = 0.2 \cdot U_{за}, \quad (5.1.2)$$

при периодических и аварийных сбросах:

$$U = 0.5 \cdot U_{за}, \quad (5.1.3)$$

где $U_{за}$ - скорость распространения звука в ПНГ, рассчитываемая согласно Приложению Г.

5.2. Массовый расход W_g (кг/4) сбрасываемого на факельной установке газа рассчитывается по формуле:

$$W_g = 2826 \cdot U \cdot d_0^2 \cdot \rho_r, \quad (5.2)$$

где ρ_r - плотность ПНГ, кг/м³, (измеряется экспериментально, либо рассчитывается по объемным долям V_i (% об) и плотностям ρ_i (кг/м³) компонентов - см. Приложение А.

5.3. Объемный расход продуктов сгорания, покидающих факельную установку, $W_{пр}$ (м³/с):

$$W_{пр} = W_V \cdot V_{пр} \cdot \left(\frac{273 + T_r}{273} \right), \quad (5.2)$$

где W_V - объемный расход (м/с) сжигаемого на факельной установке ПНГ, рассчитываемый по формуле (5.1.1);

$V_{пр}$ - объем продуктов сгорания (м³/м³), рассчитываемый по формуле 3 Приложения В;

T_r - температура горения, рассчитываемая согласно п.8.3.

6. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

6.1. Расчет физико-химических характеристик сжигаемого попутного нефтяного газа.

6.1.1. Расчет плотности $\rho_{г}$, кг/м³ (формула 1 Приложения А).

6.1.2. Расчет условной молекулярной массы $\mu_{г}$, кг/моль (формула 2 Приложения А).

6.1.3. Расчет массового содержания химических элементов (% масс.) в ПНГ (формулы 3 и 4 Приложения А).

6.1.4. Расчет числа атомов элементов в условной молекулярной формуле ПНГ (формулы 5 и 6 Приложения А).

6.2. Расчет физико-химических характеристик влажного воздуха.

Для заданных метеоусловий:

- температура t° , С;
- давление P , мм.рт.ст.;
- относительная влажность ϕ (в долях или %).

6.2.1. Определение массового влагосодержания d (кг/кг) влажного воздуха по номограмме (Приложение Б1).

6.2.2. Расчет массовых долей компонентов во влажном воздухе (формулы 2 и 3 Приложения Б).

6.2.3. Расчет количества атомов химических элементов в условной молекулярной формуле влажного воздуха (табл.3.Приложения Б).

6.2.4. Расчет плотности влажного воздуха $\rho_{В.В.}$, кг/м³ (формула 5 Приложения Б).

6.3. Расчет стехиометрической реакции горения попутного нефтяного газа в атмосфере влажного воздуха.

6.3.1. Расчет мольного стехиометрического коэффициента M (формула 2 Приложения В).

6.3.2. Определение теоретического количества влажного воздуха $V_{В.В.}$ ($\text{м}^3/\text{м}^3$), необходимого для полного сгорания 1 м^3 ПНГ (п.3 Приложения В).

6.3.3. Расчет количества продуктов сгорания $V_{П.П.}$ ($\text{м}^3/\text{м}^3$), образующихся при стехиометрическом сгорании 1 м^3 ПНГ в атмосфере влажного воздуха (формула 3 Приложения В).

6.4. Проверка выполнения условий бессажевого горения попутного нефтяного газа на факельной установке.

6.4.1. Расчет скорости распространения звука в сжигаемой газовой смеси $U_{ЗВ}$ (м/с) (формула 1 Приложения Г или графики 1 - 4 Приложения Г).

6.4.2. Проверка выполнения условия бессажевого горения:

$$U_{ист} \geq 0.2 \cdot U_{ЗВ} \quad (6.1)$$

6.5. Определение удельных выбросов вредных веществ на единицу массы сжигаемого попутного нефтяного газа ($\text{кг}/\text{кг}$).

6.5.1. Для оценок мощности выбросов, оксида углерода, оксидов азота (в пересчете на диоксид азота), а также сажи в случае невыполнения условия бессажевого сжигания используются опытные значения удельных выбросов на единицу массы сжигаемого газа [4], представленные в ниже-следующей таблице:

Таблица 6.1

| Удельные выбросы ($\text{кг}/\text{кг}$) | Бессажевое сжигание | Сжигание с выделением сажи |
|--|---------------------|----------------------------|
| $q_{\text{СО}}$ | $2 \cdot 10^{-2}$ | 0.25 |
| q_{NOx} | $3 \cdot 10^{-3}$ | $2 \cdot 10^{-3}$ |
| $q_{\text{сажи}}$ | - | $3 \cdot 10^{-2}$ |
| бенз(а)пирен | $2 \cdot 10^{-11}$ | $8 \cdot 10^{-11}$ |

В случае сжигания серосодержащего попутного нефтяного газа удельный выброс диоксида серы рассчитывается по формуле:

$$q_{SO_2} = \mu_{SO_2} \frac{S}{\mu_r} \quad (6.2)$$

где μ_{SO_2} - молекулярная масса SO_2 , μ_r - условная молекулярная масса горючего, S - количество атомов серы в условной молекулярной формуле попутного нефтяного газа (см. Приложения А, А1).

При необходимости определения выбросов CO_2 , N_2 , O_2 , H_2O следует руководствоваться формулами, приводимыми в приложении Е.

Вредные вещества при сжигании попутного нефтяного газа попадают в атмосферу также за счет недожога газа. Коэффициент недожога определяется или экспериментально для факельных установок определенной конструкции, или полагается равным 0.0006 при бессажевом сжигании и 0.035 в противном случае.

Удельные выбросы углеводородов (в пересчете на метан), а также содержащихся в газе сернистых соединений, таких как сероводород и меркаптаны, определяются по общей формуле:

$$(\text{Уд. выброс}) - 0.01 * (\text{коэф. недожога}) * (\text{массовая доля в \%}) \quad (6.3)$$

7. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ И ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

7.1. Расчет максимальных выбросов вредных веществ в (г/сек):

$$W_{gi} = 0.278 \cdot q_i \cdot W_g, \quad (7.1)$$

где q_i - удельный выброс i -го вредного вещества на единицу массы сжигаемого газа (кг/кг) (Приложение Д);

W_g - массовый расход сбрасываемого на факельной установке газа (кг/час) (см. формулу 5.2).

7.2. Расчет валовых выбросов вредных веществ за год (т/год):

$$W_{gi}(t) = 0.001 \cdot q_i \cdot W_g \cdot t, \quad (7.2)$$

где обозначения те же, что и в п.7.1, а t - продолжительность работы факельной установки в течение года в часах.

8. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

8.1. Расчет высоты источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу над уровнем земли, H (м)

8.1.1. Для высотных факельных установок:

$$H_B = h_B + L_\Phi, \quad (8.1)$$

где h_B (м) - высота факельной трубы (устанавливается по проектным данным высотной факельной установки);

L_Φ (м) - длина факела (рассчитывается по формуле (1) Приложения Ж, либо определяется по номограммам Приложения Ж).

8.1.2. Для горизонтальных факельных установок:

$$H_\Gamma = 0.707 \cdot (L_\Phi - l_a) \pm h_\Gamma, \quad (8.2)$$

где l_a (м) - расстояние от сопла трубы до противоположной стены амбара;

h_Γ (м) - расстояние выходного сопла от уровня земли (со знаком «плюс», если труба выше уровня земли, и со знаком «минус» в противном случае);

0.707 - коэффициент, учитывающий угол отклонения факела от вертикали.

8.1.3. Длина факела рассчитывается согласно Приложению Ж.

8.2. Расчет расхода и средней скорости поступления в атмосферу газовой смеси (продуктов сгорания)

Объемный расход продуктов сгорания, покидающих факельную установку, $W_{\text{ПР}}$ (м³/с) рассчитывается по формуле (5.3).

Средняя скорость поступления в атмосферу продуктов сгорания попутного нефтяного газа рассчитывается по формуле:

$$W_{\text{ПС}} = 1.274 \cdot \frac{W_{\text{ПР}}}{D_\Phi^2}, \quad (8.3)$$

где D_Φ (м) - диаметр факела.

D_{ϕ} рассчитывается по формуле:

$$D_{\phi} = 0.189 \cdot L_{\phi}, \quad (8.4)$$

где L_{ϕ} - длина факела (Приложение Ж).

8.3. Расчет температуры выбрасываемой в атмосферу газовой смеси.

8.3.1. Расчет удельных выбросов H_2O , N_2 и O_2 на единицу массы сжигаемого ПНГ (кг/кг) (Приложение Е).

8.3.2. Расчет низшей теплоты сгорания сжигаемого газа $Q_{НГ}$ (Ккал/м³) (Приложение З).

8.3.3. Расчет доли энергии, теряемой за счет радиации факела Δ :

$$\Delta = 0.048 \cdot \mu_{Г}^{0.5}, \quad (8.5)$$

где $\mu_{Г}$ - условная молекулярная масса ПНГ (Приложение А).

8.3.4. Расчет количества теплоты в продуктах сгорания попутного нефтяного газа для трех значений температуры горения T °К (например, $T_1 = 1500^{\circ}K$; $T_2 = 1900^{\circ}K$; $T_3 = 2300^{\circ}K$) $Q_{ПС}$ (Ккал):

$$Q_{ПС} = \sum_i q_i \cdot C_p(T) \cdot (T - 293), \quad (8.6)$$

где q_i (кг) - масса 1-го компонента продуктов сгорания 1 м³ ПНГ (Приложение Е);

C_p - средние массовые изобарные теплоемкости составляющих продуктов сгорания (таблица 3 Приложения В1).

8.3.5. Построение графика $Q_{ПС}(T)$.

8.3.6. Определение величины T по графику $Q_{ПС}(T)$, исходя из условия:

$$Q_{ПС}(T) = Q_{Н} \cdot (1 - \Delta). \quad (8.7)$$

8.3.7. Определение температуры выбрасываемой в атмосферу газовой смеси:

$$T_r = T - 273, \text{ }^{\circ}C.$$

РАСЧЕТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (п. 6.1)

1. Расчет плотности ρ_r (кг/м³) ПНГ по объемным долям V_i (% об.) (п. 6.1.1) и плотности ρ_i (кг/м³) (таблица 3 Приложения А1) компонентов:

$$\rho_r = 0.01 \cdot \sum_i V_i \cdot \rho_i \quad (1)$$

2. Расчет условной молекулярной массы ПНГ μ_r , кг/моль (п. 6.1.2):

$$\mu_r = 0.01 \cdot \sum_i V_i \cdot \mu_i \quad (2)$$

где μ_i - молекулярная масса i -го компонента ПНГ (таблица 2 Приложения А1).

3. Расчет массового содержания химических элементов в попутном газе (п. 6.1.3):

Массовое содержание j -го химического элемента в ПНГ σ_j (% масс.) рассчитывается по формуле:

$$\delta_j = \sum_i \delta_i \cdot \delta_{ij} \quad (3)$$

где δ_{ij} - содержание (% масс.) химического элемента j в i -том компоненте ПНГ (таблица 4 Приложения А1);

δ_i - массовая доля i -го компонента в ПНГ; δ_i рассчитывается по формуле:

$$\delta_i = 0.01 \cdot V_i \cdot \frac{\rho_i}{\rho_r} \quad (4)$$

Примечание : если выбросы углеводородов определяются в пересчете на метан, вычисляется также массовая доля углеводородов, пересчитанных на метан:

$$\delta(\sum_{CH_4}) = \sum \delta_i \cdot \frac{\mu_i}{\mu_{CH_4}} \quad (5)$$

При этом суммирование осуществляется только по углеводородам, не содержащим серу.

4. Расчет числа атомов элементов в условной молекулярной формуле попутного газа (п. 6.1.4):

Количество атомов j -го элемента K_j рассчитывается по формуле:

$$K_j = 0.01 \cdot \frac{\delta_j}{\mu_j} \cdot \mu_{\Gamma} \quad (6)$$

Условная молекулярная формула попутного нефтяного газа записывается в виде:



где $c = K_c$, $h = K_h$, $s = K_s$, $n = K_n$, $o = K_o$, рассчитываются по формуле (6).

Приложение А1.

Справочные данные, необходимые для расчетов физико-химических характеристик попутного нефтяного газа

1. Атомные массы химических элементов, входящих в состав попутного газа.

Таблица 1

| Химический элемент | Углерод С | Водород Н | Сера S | Азот N | Кислород O |
|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|
| Атомная масса | 12.011 | 1.008 | 32.066 | 14.008 | 16.000 |

2. Молекулярные массы основных компонентов ПНГ и коэффициенты r_i пересчета углеводородов на метан

Таблица 2

| Компонент | Метан CH ₄ | Этан C ₂ H ₆ | Пропан C ₃ H ₈ | n-, i- бутан C ₄ H ₁₀ | Пентан C ₅ H ₁₂ | Гексан C ₆ H ₁₄ | Гептан C ₇ H ₁₆ | Сероводород H ₂ S | Диоксид углерода CO ₂ | Азот N ₂ |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Молекулярная масса μ_i кг/моль | 16.043 | 30.07 | 44.097 | 58.124 | 72.151 | 86.066 | 100.077 | 34.082 | 44.011 | 28.016 |
| $r_i = \mu_i / \mu_{CH_4}$ | 1.00 | 1.87 | 2.75 | 3.62 | 4.50 | 5.36 | 6.24 | | | |

3. Плотность ρ_i (кг/м) основных компонентов ПНГ

Таблица 3

| Компонент | Метан CH_4 | Этан C_2H_6 | Пропан C_3H_8 | н-, i-бутан C_4H_{10} | Пентан C_5H_{12} | Гексан C_6H_{14} | Гептан C_7H_{16} | Серо- водо- род H_2S | Диок- сид уг- лерода CO_2 | Азот N_2 |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| Плотность ρ_i , кг/м ³ | 0.716 | 1.342 | 1.969 | 2.595 | 3.221 | 3.842 | 4.468 | 1.522 | 1.965 | 1.251 |

4. Содержание (% масс.) химических элементов в основных компонентах ПНГ.

Таблица 4

| Компонент | Содержание химических элементов в компонентах (% масс) | | | | |
|---------------------------|--|-------|-------|-------|-----|
| | C | H | S | O | N |
| CH_4 | 74.87 | 25.13 | - | - | - |
| C_2H_6 | 79.89 | 20.11 | - | - | - |
| C_3H_8 | 81.71 | 18.29 | - | - | - |
| C_4H_{10} | 82.66 | 17.34 | - | - | - |
| C_5H_{12} | 83.24 | 16.76 | - | - | - |
| C_6H_{14} | 83.73 | 16.27 | - | - | - |
| C_7H_{16} | 84.01 | 15.99 | - | - | - |
| H_2S | - | 5.92 | 94.08 | - | - |
| CO_2 | 27.29 | - | - | 72.71 | - |
| N_2 | - | - | - | - | 100 |

Примеры расчетов физико-химических характеристик попутного нефтяного газа.

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения

(бессернистый)

Компонентный состав V_i (% об):

Таблица 1.1

| Компонент | CH ₄ | C ₂ H ₆ | C ₃ H ₈ | iC ₄ H ₁₀ | nC ₄ H ₁₀ | iC ₅ H ₁₂ | nC ₅ H ₁₂ | CO ₂ | N ₂ |
|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| V_i (% об) | 88.47 | 1.78 | 2.50 | 0.77 | 1.49 | 0.34 | 0.32 | 0.15 | 1.07 |

Расчет плотности ρ_r (кг/м³)

Таблица 1.2.

| Компонент | CH ₄ | C ₂ H ₆ | C ₃ H ₈ | iC ₄ H ₁₀ | nC ₄ H ₁₀ | iC ₅ H ₁₂ | nC ₅ H ₁₂ | CO ₂ | N ₂ |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| $0.01 \cdot V_i \cdot \rho_i$ | 0.634 | 0.038 | 0.091 | 0.021 | 0.040 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.013 |

$$\rho_r = 0.01 \cdot \sum_i V_i \cdot \rho_i = 0.863 \text{ кг/м}^3.$$

Расчет условной молекулярной массы μ_r (кг/моль)

Таблица 1.3

| Компонент | CH ₄ | C ₂ H ₆ | C ₃ H ₈ | iC ₄ H ₁₀ | nC ₄ H ₁₀ | iC ₅ H ₁₂ | nC ₅ H ₁₂ | CO ₂ | N ₂ |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| $0.01 \cdot V_i \cdot \mu_i$ | 14.193 | 0.535 | 1.984 | 0.448 | 0.866 | 0.245 | 0.231 | 0.066 | 0.3 |

$$\mu_r = 0.01 \cdot \sum_i V_i \cdot \mu_i = 18.868 \text{ кг/моль}.$$

Расчет массового содержания химических элементов в ПНГ.

Таблица 1.4

| Компонент | CH ₄ | C ₂ H ₆ | C ₃ H ₈ | iC ₄ H ₁₀ | nC ₄ H ₁₀ | iC ₅ H ₁₂ | nC ₅ H ₁₂ | CO ₂ | N ₂ |
|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| $\delta_i = 0.01 \cdot \frac{V_i \cdot \rho_i}{\rho_r}$ | 0.735 | 0.044 | 0.109 | 0.024 | 0.047 | 0.014 | 0.013 | 0.003 | 0.016 |

Таблица 1.5


| Компонент | CH ₄ | C ₂ H ₆ | C ₃ H ₈ | iC ₄ H ₁₀ | nC ₄ H ₁₀ | iC ₅ H ₁₂ | nC ₅ H ₁₂ | CO ₂ | N ₂ | Σ | |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----|-------|
| $\delta_j = \sum_i \delta_i \cdot \delta_{ij}$ | C | 55.03 | 3.52 | 8.91 | 1.98 | 3.89 | 1.17 | 1.08 | 0.08 | - | 75.66 |
| | H | 18.47 | 0.88 | 1.99 | 0.42 | 0.81 | 0.23 | 0.22 | - | - | 23.02 |
| | N | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.60 |
| | O | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 0.22 |

Расчет числа атомов элементов в условной молекулярной формуле попутного нефтяного газа Южно-Сургутского месторождения.

Таблица 1.6

| Элемент | C | H | N | O |
|---|-------|-------|--------|--------|
| $K_j = 0.01 \cdot \frac{\delta_j}{\mu_j} \cdot \mu_r$ | 1.207 | 4.378 | 0.0219 | 0.0027 |

Условная молекулярная формула ПНГ Южно-Сургутского месторождения:



Уточним условную молекулярную массу:

$$\mu_r = \sum K_j \cdot \mu_j = 19.260$$

Расчет физико-химических характеристик влажного воздуха для заданных метеоусловий (п.6.2)

1. Условная молекулярная формула для сухого воздуха

$$O_{0.421}N_{1.586}, \quad (1)$$

чему соответствует условная молекулярная масса

$$\mu_{C.B.} = 28.96 \text{ кг/моль}$$

и плотность

$$\rho_{C.B.} = 1.293 \text{ кг/м}^3.$$

2. Массовое влагосодержание влажного воздуха d (кг/кг) для заданной относительной влажности φ и температуры t , °С при нормальном атмосферном давлении определяется по номограмме Приложения Б1 (п. 6.2.1).

3. Массовые доли компонентов во влажном воздухе (п. 6.2.2):

$$\text{— сухого воздуха } \delta_{C.B.} = \frac{1}{1+d}; \quad (2)$$

$$\text{— влаги (H}_2\text{O)} \delta_{H_2O} = \frac{d}{1+d}. \quad (3)$$

4. Содержание (% масс.) химических элементов в компонентах влажного воздуха.

Таблица 1.

| Компонент | Содержание химических элементов (% масс) | | |
|-----------------------------------|--|-------|-------|
| | O | N | H |
| Сухой воздух $O_{0.421}N_{1.586}$ | 23.27 | 76.73 | - |
| Влага H ₂ O | 88.81 | - | 11.19 |

5. Массовое содержание (% масс.) химических элементов во влажном воздухе с влажосодержанием d

Таблица 2.

| Компонент | | Сухой воздух $O_{0.421}N_{1.586}$ | Влага H_2O | Σ |
|------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| δ_i | O | $\frac{23.27}{1+d}$ | $\frac{88.81 \cdot d}{1+d}$ | $\frac{23.27 + 88.81 \cdot d}{1+d}$ |
| | N | $\frac{76.73}{1+d}$ | - | $\frac{76.73}{1+d}$ |
| | H | - | $\frac{11.19 \cdot d}{1+d}$ | $\frac{11.19 \cdot d}{1+d}$ |

6. Количество атомов химических элементов в условной молекулярной формуле влажного воздуха (п. 6.2.3)

Таблица 3.

| Элемент | O | N | H |
|---------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| K_j | $\frac{0.421 + 1.607 \cdot d}{1+d}$ | $\frac{1.586}{1+d}$ | $\frac{3.215 \cdot d}{1+d}$ |

Условная молекулярная формула влажного воздуха:

$$O_{K_o} N_{K_n} H_{K_h} \quad (4)$$

7. Плотность влажного воздуха в зависимости от метеоусловий. При заданной температуре влажного воздуха t , °С, барометрическим давлением P , мм. рт. ст. и относительной влажности ϕ плотность влажного воздуха рассчитывается по формуле:

$$\rho_{в.в.} = 1.293 \cdot \frac{(P - 0.3783 \cdot P_n) \cdot 273.2}{760 \cdot (273.2 + t)} = 0.4648 \cdot \frac{P - 0.3783 \cdot P_n}{273.2 + t} \quad (5)$$

где P_n - парциальное давление паров воды в воздухе, зависящее от t и ϕ ; определяется по номограмме Приложения Б1.

Диаграммы «i-d» для влажного воздуха.

На диаграмму, на рис.1 нанесены изолинии энтальпий i , температур t , °С и относительной влажности ϕ , а также зависимости парциального давления водяного пара P_n от влагосодержания d .

Диаграмма построена для давлений $745 \div 760$ мм. рт. ст.

Точки диаграммы, лежащие на кривой $\phi = 1$ (100%), определяют состояние насыщенного воздуха. Точки, лежащие под кривой $\phi = 1$, соответствуют состоянию насыщенного воздуха, содержащего, кроме насыщенного пара, частицы капельно-жидкой воды или льда. Точки, лежащие над кривой $\phi = 1$, характеризуют состояние насыщенного воздуха.

Под кривой $\phi = 1$ и над изотермой $t = 0^\circ \text{C}$ находится область тумана; по другую сторону изотермы $t = 0^\circ \text{C}$, ниже ее, расположена область ледяного тумана.

Приложение Б2

Пример расчета физико-химических характеристик влажного воздуха для заданных метеоусловий.

Заданы температура $t = 20^\circ \text{C}$, относительная влажность $\phi = 0.60$ (60%) воздуха и давление $P = 760$ мм рт. ст.

По номограмме (Приложение Б1) определяется влагосодержание $d = 0.0087$ кг/кг и парциальное давление водяного пара $P_n = 11$ мм. рт. ст.

Расчет количества атомов химических элементов в условной молекулярной формуле влажного воздуха:

$$K_0 = \frac{0.421 + 1.607 \cdot d}{1 + d} = 0.431;$$

$$K_n = \frac{1.586}{1 + d} = 1.572$$

$$K_o = \frac{3.215 \cdot d}{1 + d} = 0.028$$

Условная молекулярная формула влажного воздуха для заданных метеоусловий:

$$O_{0.431} N_{1.572} H_{0.028}$$

Плотность влажного воздуха:

$$\rho_{в.в.} = 0.4648 \cdot \frac{P - 0.3783 \cdot P_n}{273.2 + t} = 1.20 \text{ кг/м}^3$$





Рис. 1. Диаграмма характеристик влажного воздуха при нормальном атмосферном давлении.

- $t, ^\circ\text{C}$ – температура,
- φ – относительная влажность,
- i – энтальпия, Ккал/кг,
- d – влагосодержание кг/кг,
- P_n – парциальное давление водяного пара, мм. рт. ст.

Расчет стехиометрической реакции горения попутного нефтяного газа в атмосфере влажного воздуха (п.6.3).

1. Стехиометрическая реакция горения записывается в виде:



2. Расчет мольного стехиометрического коэффициента М по условию полного насыщения валентности (полностью завершенной реакции окисления):

$$M = \frac{\sum_j k'_j \cdot \nu_j}{\sum_j k_j \cdot \nu_j}, \quad (2)$$

где ν_j' и ν_j - валентности элементов i и j' , входящих в состав влажного воздуха и ПНГ;

k'_j и k_j - количества атомов элементов в условных молекулярных формулах влажного воздуха и газа (Приложения А и Б).

3. Определение теоретического количества влажного воздуха $V_{в.т.}$ (m^3/m^3), необходимого для полного сгорания $1 m^3$ ПНГ.

В уравнении стехиометрической реакции горения мольный стехиометрический коэффициент М является и коэффициентом объемных соотношений между горючим (попутный нефтяной газ) и окислителем (влажный воздух); для полного сгорания $1 m^3$ ПНГ требуется М m^3 влажного воздуха.

4. Расчет количества продуктов сгорания $V_{пс}$ (m^3/m^3), образующихся при стехиометрическом сгорании $1 m^3$ ПНГ в атмосфере влажного воздуха:

$$V_{пс} = c + s + 0.5[h + n + M(k_h + k_n)], \quad (3)$$

где с, s, h, n и k_h , k_n соответствуют условным молекулярным формулам ПНГ и влажного воздуха соответственно.

Справочные данные, необходимые для расчетов тепло-физических характеристик попутного нефтяного газа.

1. Показатель адиабаты К для компонентов ПНГ.

Таблица 1.

| Компонент | CH ₄ | C ₂ H ₆ | C ₃ H ₈ | C ₄ H ₁₀ | C ₅ H ₁₂ | C ₆ H ₁₄ | C ₇ H ₁₆ | CO ₂ | N ₂ | H ₂ S |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Показатель адиабаты К | 1.31 | 1.21 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.30 | 1.40 | 1.34 |

2. Низшая теплота сгорания горючих компонентов ПНГ Q_{ни}, Ккал/м³

Таблица 2.

| Компонент | CH ₄ | C ₂ H ₆ | C ₃ H ₈ | C ₄ H ₁₀ | C ₅ H ₁₂ | C ₆ H ₁₄ | C ₇ H ₁₆ | CO ₂ |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Q _{ни} , Ккал/м ³ | 8555 | 15226 | 21795 | 28338 | 34890 | 44700 | 51300 | 5585 |

3. Средние массовые изобарные теплоемкости составляющих продуктов сгорания, определяемые в интервале от 293 °К до Т °К (Ккал/кг-град).

Таблица 3.


| Компонент | | CO ₂ | H ₂ O | CO | NO | N ₂ | O ₂ | CH ₄ | H ₂ S |
|---------------------|------|-----------------|------------------|-------|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Температура Т °К | 1100 | 0.263 | 0.500 | 0.266 | 0.254 | 0.263 | 0.244 | 0.844 | 0.280 |
| | 1500 | 0.279 | 0.543 | 0.276 | 0.263 | 0.273 | 0.252 | 0.967 | 0.302 |
| | 1900 | 0.289 | 0.563 | 0.283 | 0.269 | 0.280 | 0.258 | 1.060 | 0.323 |
| | 2300 | 0.297 ; | 0.589 | 0.288 | 0.274 | 0.285 | 0.263 | 1.132 | 0.345 |

Примеры расчетов


Расчет стехиометрической реакции горения попутного нефтяного газа в атмосфере влажного воздуха

Пример 1.


Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения



сгорает в атмосфере влажного воздуха



в соответствии со стехиометрической реакцией:



Расчет мольного стехиометрического коэффициента M:

$$M = - \frac{-4 \cdot 1.207 - 1 \cdot 4.378 + 2 \cdot 0.0027}{2 \cdot 0.431 - 1 \cdot 0.028} = 11.03 \quad (1.2)$$

Теоретическое количество влажного воздуха, необходимое для полного сгорания 1 м³ ПНГ Южно-Сургутского месторождения, составляет 11.03 м³.

$$n_{CO_2} = c = 1.207;$$

$$n_{H_2O} = 0.5 \cdot (h + Mk_h) = 2.344;$$


$$n_{N_2} = 0.5 \cdot (n + Mk_n) = 8.681.$$

Объем продуктов сгорания при стехиометрическом горении равен:

$$\begin{aligned} V_{PC} = c + s + 0.5[h + n + M(k_h + k_n)] = \\ = 1.207 + 0.5[4.378 + 0.0219 + 11.03 \cdot (0.028 + 1.572)] = 12.23 \text{ м}^3/\text{м}^3. \end{aligned}$$

Пример 2.

Попутный нефтяной газ Бугурусланского месторождения (серосодержащий) $C_{1.489}H_{4.943}S_{0.0110}O_{0.0160}$ сгорает в атмосфере влажного воздуха $O_{0.431}N_{1.572}H_{0.028}$ ($t = 20^\circ C, \varphi = 60\%$) в соответствии со стехиометрической реакцией:



Расчет мольного стехиометрического коэффициента M :

$$M = \frac{-4 \cdot 1.489 - 1 \cdot 4.943 - 2 \cdot 0.0110 + 2 \cdot 0.0160}{2 \cdot 0.431 - 1 \cdot 0.028} = 13.056 \quad (2.2)$$

$$n_{CO_2} = c = 1.489;$$

$$n_{H_2O} = 0.5 \cdot (h + Mk_h) = 2.660;$$

$$n_{S_2O} = s = 0.011;$$

$$n_{N_2} = 0.5 \cdot (n + Mk_n) = 10.576.$$

Теоретическое количество влажного воздуха, необходимое для полного сгорания 1 м^3 ПНГ Бугурусланского месторождения, составляет 13.056 м^3 .

Объем продуктов сгорания при стехиометрическом горении равен:

$$V_{\text{ПС}} = 1.489 + 0.0110 + 0.5 \cdot [4.943 + 13.056 \cdot (0.028 + 1.572)] = \\ = 14.74 \text{ м}^3/\text{м}^3.$$

Приложение Г.

Расчет скорости распространения звука в сжигаемой газовой смеси $U_{зв}$ (м/с) (п.6.4)

Скорость распространения звука в сжигаемой газовой смеси $U_{зв}$ (м/с) рассчитывается по формуле:

$$U_{зв} = 91.5 \cdot \left[K \cdot \frac{(T_0 + 273)}{\mu_{\Gamma}} \right]^{0.5} \quad (1)$$

где T_0 , °С - температура ПНГ;

μ_{Γ} - условная молекулярная масса сжигаемой газовой смеси;

K - показатель адиабаты для сжигаемой газовой смеси или определяется по графикам на рис. 2 – 3 Приложения Г, где расчеты произведены для четырех значений T_0 , °С (0° С ; 10° С ; 20° С и 30° С).

Показатель адиабаты K для ПНГ рассчитывается по значениям показателя адиабаты K_i для компонентов (таблица 1 Приложения В1) как средневзвешенное

$$K = 0.01 \cdot \sum_i V_i \cdot K_i, \quad (2)$$

где V_i (% об.) - объемная доля i -го компонента ПНГ.

Приложение Г1.

Пример расчета скорости распространения звука в сжигаемой газовой смеси изв (м/с)

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения. Компонентный состав V_i (%об.) - см. таблицу 1.1. Приложения А2. Показатель адиабаты

$$K = 0.01 \cdot \sum_i V_i \cdot K_i = 1.292$$

Скорость распространения звука при $T_0 = 20^\circ \text{C}$:

$$U_{зв} = 91.5 \cdot \left[K \cdot \frac{(T_0 + 273)}{\mu_{\Gamma}} \right]^{0.5} = 406 \text{ м/с}$$

($\mu_{\Gamma} \approx 19.210$, см. таблицу 1.3. Приложения А2.)

Такое же значение $U_{зв}$ дает график Приложения Г для $T_0 = 20^\circ \text{C}$.





Рис. 2. Скорость звука в сжигаемой смеси





Рис. 3 - Скорость звука в сжигаемой смеси.

**Примеры расчета выбросов вредных веществ при сжигании
попутного нефтяного газа**

1. Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения. Объемный расход газа $W_V = 432\ 000\ \text{м}^3/\text{сутки} = 5\ \text{м}^3/\text{с}$. Сжигание бессажевое. Плотность газа (см. приложение А) $\rho_r = 0.863\ \text{кг/м}^3$. Массовый расход равен (5.2.1):

$$W_g = 3600 \cdot \rho_r \cdot W_V = 15534\ (\text{кг/час}).$$

В соответствие с формулой (7.1.1) и таблицей 6.1 выбросы вредных веществ в г/с составляют:

СО - 86.2 г/с; NO_x - 12.96 г/с;

бенз(а)пирен - $0.1 \cdot 10^{-6}$ г/с .

Для вычисления выбросов углеводородов в пересчете на метан определяет-ся массовая их доля, исходя из таблиц А.2 и А.1.6. Она равна 120 %. Недожог равен $6 \cdot 10^{-4}$. Таким образом выброс метана составляет:

$$0.01 \cdot 6 \cdot 10^{-4} \cdot 120 \cdot 15534 = 11.2\ \text{г/с};$$

Сера в ПНГ отсутствует.

2. Попутный нефтяной газ Бугурусланского месторождения с условной молекулярной формулой $C_{1.489}H_{4.943}S_{0.011}O_{0.016}$. Объемный расход газа $W_V = 432\ 000\ \text{м}^3/\text{сутки} = 5\ \text{м}^3/\text{с}$. Факельное устройство не обеспечивает бессажевого горения. Плотность газа (см. приложение А) $\rho_r = 1.062\ \text{кг/м}^3$. Массовый расход равен (5.2.1):

$$W_g = 3600 \cdot \rho_r \cdot W_V = 19116\ (\text{кг/час}).$$

В соответствие с формулой (7.1.1) и таблицей 6.1 выбросы вредных веществ в г/с составляют:

СО - 1328 г/с; NO_x - 10.62 г/с; бенз(а)пирен - $0.3 \cdot 10^{-6}$ г/с.

Выбросы сернистого ангидрида определяются по формуле (6.2), в которой $s = 0.011$, $\mu_r = 23.455$, $\mu_{SO_2} = 64$. Отсюда

$$M_{SO_2} = 0.278 \cdot 0.03 \cdot 19116 = 159.5\ \text{г/с}.$$

В данном случае недожог равен 0.035. Массовое содержание сероводорода 1.6%. Отсюда

$$M_{H_2S} = 0.278 \cdot 0.035 \cdot 0.01 \cdot 1.6 \cdot 19116 = 2.975\ \text{г/с}.$$

Выбросы углеводородов определяются аналогично примеру 1.

Расчет удельных выбросов CO₂, H₂O, N₂ и O₂ на единицу массы сжигаемого попутного нефтяного газа (кг/кг)

1. Удельный выброс диоксида углерода рассчитывается по формуле:

$$q_{CO_2} = \mu_{CO_2} \left(\frac{c}{\mu_{\Gamma}} - \frac{q_{CH_4}}{\mu_{CH_4}} - \frac{q_{CO}}{\mu_{CO}} \right) \quad (1)$$

где μ_{CO_2} , μ_{CH_4} , μ_{CO} - молекулярные массы соответствующих газов (Приложение А1);

μ_{Γ} - условная молекулярная масса ПНГ (Приложение А1);

c - количество атомов углерода в условной молекулярной формуле ПНГ (Приложение А).

2. Удельный выброс водяного пара H₂O:

$$q_{H_2O} = 0.5 \cdot \mu_{H_2O} \cdot \left[\frac{1}{\mu_{\Gamma}} \cdot (h + \alpha \cdot M \cdot K_h) - \frac{q_{CH_4}}{\mu_{CH_4}} \right], \quad (2)$$

где μ_{H_2O} и μ_{CH_4} - молекулярные массы H₂O и CH₄;

μ_{Γ} - условная молекулярная масса ПНГ;

h - количество атомов водорода в условной молекулярной формуле ПНГ;

α - коэффициент избытка влажного воздуха;

M - мольный стехиометрический коэффициент (Приложение В);

K_h - количество атомов водорода в условной молекулярной формуле влажного воздуха (Приложение Б).

3. Удельный выброс азота N₂:

$$q_{N_2} = \mu_{N_2} \cdot \left[\frac{1}{\mu_{\Gamma}} \cdot (n + \alpha \cdot M \cdot K_n) - \frac{q_{NO}}{\mu_{NO}} \right], \quad (3)$$

4. Удельный выброс кислорода O₂:

$$q_{O_2} = \mu_{O_2} \cdot \left[\frac{1}{\mu_{\Gamma}} \cdot (O + \alpha \cdot M \cdot K_O) - 2 \cdot \frac{q_{CO_2}}{\mu_{CO_2}} - \frac{q_{H_2O}}{\mu_{H_2O}} - 2 \cdot \frac{q_{SO_2}}{\mu_{SO_2}} - \frac{q_{CO}}{\mu_{CO}} - \frac{q_{NO}}{\mu_{NO}} \right] \quad (4)$$

Примечания:

1. Обозначения, принятые в (2) и (3) аналогичны обозначениям, принятым в (1).
2. q_{CO_2} , q_{H_2O} , q_{SO_2} , q_{CO} , q_{NO} - см- Приложение Д и формулу (1) настоящего Приложения.

Приложение Е1.

Примеры расчетов

Расчет удельных выбросов CO₂, H₂O, N₂ и O₂ на единицу массы сжигаемого попутного нефтяного газа (кг/кг)

Пример 1.

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения с условной молекулярной формулой $C_{1.207}H_{4.378}N_{0.0219}O_{0.0027}$ (Приложение А2) сжигается в атмосфере влажного воздуха с условной молекулярной формулой $O_{0.431}N_{1.572}H_{0.028}$ (Приложение Б2) при $\alpha = 1.0$.

Мольный стехиометрический коэффициент $M = 11.03$ (Приложение В2).

Удельный выброс диоксида углерода (формула (2) Приложения Е):

$$q_{CO_2} = 44.011 \cdot \left(\frac{1.207}{19.260} - \frac{5 \cdot 10^{-4}}{16.043} - \frac{2 \cdot 10^{-2}}{28.011} \right) = 2.725$$

Удельный выброс водяного пара H₂O:

$$q_{H_2O} = 0.5 \cdot 18.016 \cdot \left[\frac{1}{19.26} \cdot (4.378 + 11.03 \cdot 0.028) - \frac{5 \cdot 10^{-4}}{16.043} \right] = 2.192$$

Удельный выброс азота N₂:

$$q_{N_2} = 28.016 \cdot \left[\frac{1}{19.26} \cdot (0.0219 + 11.03 \cdot 1.572) - \frac{3 \cdot 10^{-3}}{30.008} \right] = 25.251$$

Удельный выброс кислорода O₂:

$$q_{O_2} = 32 \cdot \left[\frac{1}{19.26} \cdot (0.0027 + 11.03 \cdot 0.431) - 2 \cdot \frac{2.725}{44.011} - \frac{2.192}{18.016} - \frac{2 \cdot 10^{-2}}{28.011} - \frac{3 \cdot 10^{-3}}{30.008} \right] = 0.022$$

Пример 2.

Полутный нефтяной газ Бугурусланского месторождения с условной молекулярной формулой $C_{1.489}H_{4.943}S_{0.011}O_{0.016}$. Условия сжигания газа те же, что и в примере 1. Удельный выброс диоксида углерода (формула (2) Приложения Д).

$$q_{CO_2} = 44.011 \cdot \left(\frac{1.489}{23.476} - \frac{5 \cdot 10^{-4}}{16.043} - \frac{2 \cdot 10^{-2}}{28.011} \right) = 2.761.$$

Удельный выброс водяного пара H_2O :

$$q_{H_2O} = 0.5 \cdot 18.016 \cdot \left[\frac{1}{23.476} \cdot (4.943 + 13.455 \cdot 0.028) - \frac{5 \cdot 10^{-4}}{16.043} \right] = 2.041$$

Удельный выброс азота N_2 :

$$q_{N_2} = 28.016 \cdot \left[\frac{1}{23.476} \cdot (13.455 \cdot 1.572) - \frac{3 \cdot 10^{-3}}{30.008} \right] = 25.238$$

Удельный выброс кислорода O_2 :

$$q_{O_2} = 32 \cdot \left[\frac{1}{23.476} \cdot 13.455 \cdot 0.431 - 2 \cdot \frac{2.761}{44.011} - \frac{2.041}{18.016} - 2 \cdot \frac{0.030}{64.066} - \frac{2 \cdot 10^{-2}}{28.011} - \frac{3 \cdot 10^{-3}}{30.008} \right] = 0.208$$

Приложение Ж.

Расчет длины факела

Длина факела (L_ϕ) рассчитывается по формуле:

$$L_\phi = 5.3 \cdot d_0 \cdot \sqrt{\frac{T_r}{T_0}} \cdot \sqrt{(1 + V_0) \cdot \left(1 + V_{В.В.} \cdot \frac{\rho_{В.В.}}{\rho_r} \right)}, \quad (1)$$

где d_0 - диаметр устья факельной установки, м;

T_r - температура горения, °К (п. 8.3)

T_0 - температура сжигаемого ПНГ, °К;

$V_{В.В.}$ - теоретическое количество влажного воздуха, необходимое для полного сгорания 1 м^3 ПНГ (Приложение В), $\text{м}^3/\text{м}^3$;

$\rho_{B.B.}$ и ρ_{Γ} - плотность влажного воздуха (Приложение Б) и ПНГ (Приложение А);

V_0 - стехиометрическое количество сухого воздуха для сжигания 1 м³ ПНГ, м³/м³;

$$V_0 = 0.0476 \cdot \left\{ 1.5 \cdot [H_2S]_0 + \sum_{i=1}^N (x + \frac{y}{4}) \cdot [C_xH_y]_0 - [O_2]_0 \right\}$$

где $[H_2S]_0$, $[C_xH_y]_0$, $[O_2]_0$ - содержание сероводорода, углеводородов, кислорода, соответственно, в сжигаемой углеводородной смеси, % об.

На рис. 4 - 5 изображены номограммы для определения длины факела (L_{Φ}), отнесенной к диаметру устья факельной установки (d), в зависимости от T_{Γ}/T_0 , $V_{B.B.}$

и $\frac{\rho_{B.B.}}{\rho_{\Gamma}}$. Для четырех фиксированных значений T_{Γ}/T_0 при диапазонах варьирования $V_{B.B.}$ от 8 до 16 и $\frac{\rho_{B.B.}}{\rho_{\Gamma}}$ от 0.5 до 1.0.

от 8 до 16 и $\frac{\rho_{B.B.}}{\rho_{\Gamma}}$ от 0.5 до 1.0.

Приложение Ж1.

Пример расчета длины факела для Южно-Сургутского месторождения.

Температура горения (см. Приложение И) = 1913 К°;

Температура сжигаемого газа = 293 К°;



$V_{B.B.}$ (см. Приложение В2) = 11.03 м³/м³;

Плотность ПНГ (Приложение А2) = 0.863 (кг/м³);

Плотность влажного воздуха (Приложение Б2) = 1.20 (кг/м³).


На основании формулы (1) отношение длины факела к диаметру устья факельной установки:

$$\frac{L_{\Phi}}{d_0} \approx 190$$




Относительная длина факела $L_{\phi} d_0$

Рис. 4



$$T_r/T_0 = 7$$



$$T_r/T_0 = 8$$

Относительная длина факела L_{ϕ}/d_0

Рис. 5

Расчет низшей теплоты сгорания попутного нефтяного газа Q_H (Ккал/м³)

Низшая теплота сгорания ПНГ Q_H (Ккал/м³) рассчитывается как средневзвешенная сумма низших теплот сгорания горючих газов, входящих в его состав:

$$Q_H = 0.01 \cdot \sum_i V_i \cdot Q_{Hi} \quad (1)$$

где V_i - содержание i -го горючего компонента (% об.) в ПНГ; Q_{Hi} - низшая теплота сгорания i -го горючего компонента или по формуле:

$$Q_H = 85.5 \cdot [CH_4]_0 + 152 \cdot [C_2H_6]_0 + 218 \cdot [C_3H_8]_0 + 283 \cdot [C_4H_{10}]_0 + 349 \cdot [C_5H_{12}]_0 + 56[H_2S]_0 \quad (2)$$

Величины Q_{Hi} приведены в таблице 2 Приложения В1.

Приложение 3.1.

Пример расчета низшей теплоты сгорания попутного нефтяного газа

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения. Компонентный состав V_i (% об.) - см. Приложение А2.

Таблица 1

| Компонент | CH ₄ | C ₂ H ₆ | C ₃ H ₈ | C ₄ H ₁₀ | C ₅ H ₁₂ |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| $0.01 \cdot V_i \cdot Q_{Hi}$ | 7569 | 423 | 981 | 640 | 230 |

$$Q_H = 0.01 \cdot \sum_i V_i \cdot Q_{Hi} = 9843 \text{ Ккал/м}^3.$$

Пример расчета температуры выбрасываемой в атмосферу газовой смеси

Полутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения. Низшая теплота сгорания $Q_H = 9843$ Ккал/м³. (Приложение 3.1). Доля энергии, теряемой за счет радиации факела:

$$\Delta = 0.048 \cdot \mu_r^{0.5} = 0.21 \quad \mu_r = 19.260.$$

Расчет количества теплоты в продуктах сгорания для трех значений температуры:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| $T = 1500 \text{ }^\circ\text{K}$ | $Q_{ПС} = 5576$ Ккал |
| $T = 1900 \text{ }^\circ\text{K}$ | $Q_{ПС} = 7708$ Ккал |
| $T = 2300 \text{ }^\circ\text{K}$ | $Q_{ПС} = 9873$ Ккал |

График $Q_{ПС}(T)$ представлен на рис.6.

Величина $Q_H(1-\Delta) = 7776$ Ккал.

По графику рис. 6 этому значению отвечает температура $T = 1913 \text{ }^\circ\text{K}$. В итоге, температура продуктов сгорания ПНГ Южно-Сургутского месторождения составляет $T_r = 1640 \text{ }^\circ\text{C}$.




Рис. 6 Пример графического определения температуры продуктов сгорания /полутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения/.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.М. Левин. Принципы рационального сжигания газа. Л., Недра, 1977.
2. Ф.А. Бильяме. Теория горения. М., Наука, 1971.
3. Д.М. Хзмалян, Я.А. Каган. Теория горения и топочные устройства. М., Энергия, 1976.
4. С.Л. Беренблум, Э.М. Ривин. Методы расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. Обзорная информация серии: охрана окружающей среды. ЦНИИТЭ-нефтехим, М., 1991.
5. Временные ведомственные нормы технологического проектирования по определению выбросов вредных веществ в атмосферу при проектировании и реконструкции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, ВНТП 30.81. - М., ВПО Союзнефтеоргсинтез, 1981.
6. Т.Т. Стрижевский, А.И. Эльнатанов. Факельные установки. М., Химия, 1979.
7. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. М., Гидромете-оиздат, 1986.
8. И.Т. Гороновский, Ю.П. Назаренко, Е.Ф. Некряч. Краткий справочник по химии. Киев, Наукова думка, 1987.
9. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Под ред. акад. В.П. Глушко. Изд. АН СССР, 1962.
10. С.Л. Ривкин. Термодинамические свойства газов. М., Энергия, 1973.

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ,
НОРМИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ,
СПБ, НИИ АТМОСФЕРА, 2002 Г.
(извлечение)**

1.2.4. Сжигание попутного нефтяного газа.

При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от факельных установок [43] в зависимости от состава попутного нефтяного газа (ПНГ) необходимо учитывать физико-химические характеристики C_{6+} , если они присутствуют в заметных количествах, а следовательно, оказывают ощутимое влияние на величину рассчитываемых параметров (объем теоретически необходимого количества воздуха для полного сжигания ПНГ, теплоты сгорания ПНГ, температуры и габаритов факела и т.п.)

1. Общая формула низших предельных углеводородов (алканов) $C_n H_{2n+2}$ (где n - количество атомов углеродов в молекуле) и таблица 1 Приложения А1 позволяют рассчитать молекулярную массу любого члена гомологического ряда. Например, при $n=6$:

$$M_{C_6} = 6 \cdot 12,011 + (2 \cdot 6 + 2) \cdot 1,008 = 86,178$$

где 12,011- масса углерода;

1,008- масса водорода.

$$M_{C_7} = 7 \cdot 12,011 + (2 \cdot 7 + 2) \cdot 1,008 = 100,205 \text{ и т.д.}$$

Плотность насыщенных паров углеводородов C_{6+} при нормальных условиях можно приближенно оценить по формуле:

$$P_i = \frac{M_i}{22,4} \quad (1.11)$$

где 22,4 - объем 1 кг-моля i -го углеводорода, т.е.

$$\rho_{C_6} = 86,178/22,4 = 3,847 \text{ кг/м}^3$$

$$\rho_{C_7} = 100,205/22,4 = 4,473 \text{ кг/м}^3 \text{ и т.д.}$$

Низшая теплота сгорания углеводородных конденсатов $Q_{нк}$ (Ккал/кг) находится из выражения:

$$Q_{нк} = 81 \cdot [C]_m + 300 \cdot [H]_m - 26 \cdot \{O\}_m - [S]_m - 6 \cdot \{W\}_m + 9 \cdot [H]_m \quad (1.12)$$

где содержание углерода $[C]_m$, водорода $[H]_m$, кислорода $[O]_m$, серы $[S]_m$ и воды $[W]_m$ (влажность), в % мас., определяется расчетом по результатам лабораторного анализа.

2. Проверка условия беспламенного горения ПНГ проводится при сопоставлении $U_{зв}$ с линейной скоростью истечения ПНГ из устья сопла факела, $U_{ист}$, определяемой по формуле:

$$U_{ист} = 1.27 \cdot \frac{W_v}{d_0^2}, \text{ м/сек} \quad (1.13)$$

где W_v - объемный расход ПНГ, м³/сек;

d_0 - диаметр выходного сопла факельной установки, м;

$U_{зв}$ - линейная скорость распространения звука в сжигаемом ПНГ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фирма «Интеграл» предлагает Вашему вниманию программное обеспечение для специалистов-экологов. Программные средства, разработанные фирмой, решают различные задачи, касающиеся вопросов охраны атмосферного воздуха и безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Программы прошли необходимые согласования в НИИ Атмосфера, ГГО им. А.И. Воейкова, сертифицированы Госстандартом России.

Все программы, реализующие методики по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств, согласованы НИИ Атмосфера в установленном порядке и входят в список согласованных программ, выпускаемый МПР РФ.

Программы широко используются во всех без исключения регионах России, а также в Белоруссии, Украине, Молдове, Казахстане, Азербайджане, Эстонии, Латвии, Литве.

Программы имеют разный уровень сложности, но их освоение, как правило, не вызывает особых проблем. Если Вы пожелаете научиться основам работы с программами серии «Эколог», а также прослушать лекции ведущих специалистов страны в области экологии - добро пожаловать в Санкт-Петербург, где наша фирма регулярно проводит курсы повышения квалификации специалистов-экологов.

Для тех, кто ценит живое общение с коллегами из разных регионов страны и бывших советских республик и хочет быть в курсе последних новостей в области экологии, проводятся семинары с насыщенной научной, методической и культурной программой. Такие семинары фирма «Интеграл» проводит как в Санкт-Петербурге, так и в Москве.

И, наконец, фирма «Интеграл» и ее партнеры регулярно проводят семинары по программным средствам в других регионах страны.

Фирма «Интеграл» является также представителем концерна «Dräger» на рынке газоизмерительной техники и средств индивидуальной защиты.

Приборы и оборудование концерна «Dräger» отличает высокая надежность и удобство при эксплуатации, большие сроки службы, превосходный сервис.

Мы будем всегда рады помочь Вам выбрать необходимое в Вашей работе программное обеспечение и научить с ним работать.

Фирма «Интеграл»:

Адрес для писем: 191036, Санкт-Петербург, ул. 4 Советская, 15 Б
Телефон и факс: (812) 140-11-00 (многоканальный)
E-mail: eco@integral.ru
Internet: www.integral.ru