

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-3I УДК621.798.12
ЦИТП	ЯЩИКИ С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	FULA
МАРТ 1983		На I-м листе На I-й странице

И.И. ЛУЦЕРИАН

## D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит общие данные, примеры установки ящиков с зажимами, таблицу выбора чертежей и чертежи ящиков на различное количество зажимов.

## C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия предназначена для пользования при выполнении проектных и электромонтажных работ. Ящики с зажимами служат для соединения и разветвления контрольных проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами сечением 1,5 - 6 мм<sup>2</sup> (номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 660 В).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия 5.407-3I разработана взамен серии 4.407-247

## B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом - Чертежи изделия.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 46 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Е. Якубовского  
105187, Москва, ул. Щербаковская, 57а

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в действие Минмонтажспецстроем СССР,  
протокол от 27.09.1982г.  
Срок действия серии 5.407-3I - 1987 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, Смоленная, 22.

Начальник  
отдела

М.Г. ЗИМЕНОВ

Г.И. ИВАНОВ

Гл. инженер  
института