

<p><b>СССР</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ                  ЧАСТЬ 3                  ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И                  ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ                  ИНЖЕНЕРНОГО                  ОБОРУДОВАНИЯ                  Серия 5.407-30 В.0.1                  УД/К696.6</p>
<p><b>ЦИТП</b></p>	<p>УСТАНОВКА ШКАФОВ КОМПЛЕКТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО                  УСТРОЙСТВА 6-10 КВ СЕРИИ КР-10/31,5                  ЗАПОРЖСКОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЗАВОДА</p>	<p><b>FSVA</b></p>
<p>МАЙ  <b>1982</b></p>		<p>На I-м листе                  На I-й странице</p>

И. И. ЛИТЕРМАН

И. И. ЛИТЕРМАН

Начальник  
 отдела

В. Г. ЗИМЕНКОВ

Инженер  
 проекта

**Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

В серии приведены шкафы КР-10/31,5 общего назначения на 6-10 кВ при однорядном и двухрядном расположении шкафов.  
 Степень защиты шкафов КРУ УР20 по ГОСТ 14254-80, климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

**С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Установка шкафов КРУ предусмотрена в электротехнических и производственных помещениях на полу и на перекрытиях, при однорядном и двухрядном расположении шкафов КРУ.  
 Крепление шкафов КРУ осуществляют сваркой к закладным элементам (швеллерам).

**И1ВВ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА** - от -5<sup>0</sup>С до 40<sup>0</sup>С

**С2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ** - неагрессивная

**В7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

- Выпуск 0 - Материалы для проектирования.
- Выпуск I - Рабочие чертежи.
- Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 106 форматок.

- В7ВА АВТОР ПРОЕКТА** ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского 105187, Москва, Чербаковская ул., 57а
- В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждена и введена в действие ВНИПИ ТПЭП приказом от 23.12.1981 г. № 281 Срок действия серии 5.407-30 В.0.1 1986г.
- В7КА ПОСТАВЩИК** ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22