

<p>СК-3</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.015-3/92 Вып.0</p>
<p>ГП ЦПП</p>	<p>УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДВУХЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ</p>	
<p>МАЙ 1994</p>		<p>На 2 страницах Страница I</p>

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ И НОРМАТИВНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ПОГОННЫЙ МЕТР ЭСТАКАДЫ

Тип эстакады	Габаритная схема эстакады	Нормативная вертикальная нагрузка на погонный метр эстакады, кН/м	Основные размеры, мм		Примечания
			<i>b</i>	<i>c</i>	
IXк		10; 15	4800	2400	<p>За отметку верха ярусов эстакады принята верхняя грань траверсы.</p> <p>Конструкцию железобетонных прямоугольных колонн см. в выпуске II-1.</p> <p>Конструкцию железобетонных траверс см. в выпуске II-2.</p> <p>Конструкцию стальных опор, ферм и траверс см. в выпуске III серии 3.015-3/92</p>
Xк		10; 15	6000	3600	
XIк		20; 30			
XIIк		20; 30	7800	4800	
XIIIк		50			
IXм		10; 15	4800	2400	<p>За отметку верха ярусов эстакады принята верхняя грань траверсы.</p> <p>Конструкцию железобетонных прямоугольных колонн см. в выпуске II-1.</p> <p>Конструкцию железобетонных траверс см. в выпуске II-2.</p> <p>Конструкцию стальных опор, ферм и траверс см. в выпуске III серии 3.015-3/92</p>
Xм		10; 15	6000	3600	
XIм		20; 30			
XIIм		20; 30	7800	4800	
XIIIм		50			

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДВУХъяРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ
ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 3.015-3/92
Вып.0

Страница 2

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Двухъярусные эстакады разработаны в двух вариантах:

1-ый вариант - с комбинированными конструкциями (опоры - железобетонные, пролетные строения - стальные);

2-ой вариант - все конструкции стальные.

В первом варианте предусмотрена возможность установки железобетонных траверс по верхнему поясу ферм.

Компановка трассы эстакады предусмотрена в виде температурных блоков, образующих единое пролетное строение длиной от 63,0 до 153,0 м и назначаемое исходя из длины трассы и типа эстакады. Между собой температурные блоки образуют разрывы шириной 3,0 м при шаге траверс 3,0 м и шириной 6,0 м при шаге траверс 6,0 м. В эстакадах с комбинированными конструкциями продольные нагрузки передаются или на все колонны температурного блока, или на связевую вставку. В эстакадах со стальными конструкциями продольные нагрузки передаются на анкерную опору.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции двухъярусных эстакад разработаны под нагрузки 10-50 кН на погонный метр эстакады.

Связевую вставку или анкерную опору предусмотрено размещать в середине температурного блока.

В местах ответвления трубопроводов устанавливаются усиленные опоры, рассчитанные дополнительно на горизонтальную сосредоточенную поперечную нагрузку от отводов трубопроводов.

Железобетонные опоры запроектированные в виде колонн прямоугольного сечения. Допускается в опорах температурных блоков без связевых вставок использование центрифугированных стоек кольцевого сечения по ГОСТ 23444-79.

Опоры разработаны для сейсмических районов и районов до 8 баллов включительно

N1BД	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 55°C	G2BQ	СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и средне-агрессивная
J30B	ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,54 кПа 55 кгс/м ²	G2MQ	СЕЙСМИЧНОСТЬ - 8 баллов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

С вводом в действие серии 3.015-3/92 вып.0 исключается из числа действующих серия 3.015-3/92 вып. I. Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками II-1; II-2 и III серии 3.015-3/92.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 50 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА: ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ: Утверждены Главпроектот Госстроя России, письмо от 18.03.94 № 9-3-2/55. Введены в действие с 01.07.94, приказ ЦНИИпромзданий от 01.04.94 № 19

В7КА ПОСТАВЩИК: Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № ЦО0220
Кат. л. № ЦО00369